

1. Provozovatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav**
Interní umístění: **teplárna E1A**

2. Technická data kotle: **parní fluidní kotel K90**

Výrobce: **VÍTKOVICE, a.s. Ostrava**

Výrobní číslo: **3171**

Rok výroby: **1997**

Jmenovitý výkon [t/h]: **140**

Pracovní teplota (max) [°C]: **535**

Pracovní tlak [MPa]: **12,5**

Výhřevná plocha [m²]: **5173**

Palivo: **ČU, HU, ZP**

3. Datum revize: **19. 07. 2016**

4. Druh revize: **stavební zkouška**

5. Zjištěný stav:

Při stavební zkoušce byla posuzována výměna elektrického uzavíracího ventilu páry do ofukovačů SEMPELL VA 500 DN40.

Opravu provedla údržba ŠKO-ENERGO ve dnech 4.- 12.7.2016.

Předložené doklady provádějící firmy:

- a) Oprávnění firmy č. 0647/2/10/TZ-M,O-K1
- b) Technologický postup svařování WPS č. 1050 40 s vyznačenou 100% vizuální kontrolou a 100% RT kontrolou vypracovaný Ing. Jaromírem Dajbychem.
- c) Atest základního materiálu tělesa uzavíracího ventilu č.109314 (součástí certifikátu armatury č.70026395/100)
- d) Atest přídatného materiálu CastoTig 45273W ze dne 11.9.2000
- e) Doklad kvalifikace svářeče pana Jiřího Cermana, č. 13/28053, vydaný Českou svářečskou společností ANB.
- f) Protokol o provedené vizuální zkoušce č. 19/7/1/2016 – provedl ing. Jaromír Dajbych
- g) Protokol o provedené radiografické zkoušce č. 083K16RT3 – provedl Karel Janda

Předložené doklady jsou úplné, vystihují postup opravy a obsahují potřebné kvalifikační a odborné podmínky. Oprava provedená podle těchto podkladů, je v potřebné kvalitě a odpovídá potřebám provozu. Stavební zkouška je úspěšná. Na ní navazuje zkouška těsnostní, viz zvláštní záznam.

6. Navržená opatření:

7. Údaje o odstranění dřívějších závad:

REVIZNÍ ZÁZNAM
z revize nebo zkoušky parního nebo horkovodního kotle

8. Vyjádření o dalším provozu kotle:

Kotel BUDE schopen bezpečného provozu po úspěšném provedení zkoušky těsnosti při dodržení normy ČSN 070710.

9. Razítko, podpis RT: Ing. Milan Kraft, ev. č. 5113/6/14/Z-TZ-NA,PK1,HK2

Kraft



10. Převzal: Ing. Pavel Matějka

Matějka