

1. Provozovatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav**  
Interní umístění: **teplárna E1A**

2. Technická data kotle: **parní fluidní kotel K90**

Výrobce: **VÍTKOVICE, a.s. Ostrava**

Výrobní číslo: **3171**

Rok výroby: **1997**

Jmenovitý výkon [t/h]: **140**

Pracovní teplota (max) [°C]: **535**

Pracovní přetlak [MPa]: **12,5**

Výhřevná plocha [m<sup>2</sup>]: **5173**

Palivo: **ČU, HU, ZP**

3. Datum revize: **09. 03. 2015**

4. Druh revize: **stavební zkouška**

5. Zjištěný stav:

**Při stavební zkoušce byla posuzována oprava tlakového celku 2.svazku přehříváku 1.3. v rozsahu 5 trubek ve spodní části svazku na kótě 25 m (ofukovač č.5).**

**Oprava byla provedena zaslepením poškozených trubek na komoře.**

**Na závěr oprav a po úspěšné stavební zkoušce byla provedena tlaková zkouška.**

**Opravu provedla ve dnech 07. – 09.3.2015 údržba ŠKO-ENERGO s.r.o.**

**Předložené doklady provádějící firmy:**

a) **Oprávnění firmy č. 0647/2/10/TZ-M,O-K1**

b) **Technologický postup svařování WPS č. 2060 10 s vyznačenou 100% vizuální kontrolou, vypracovaný panem Ing. Jaromírem Dajbychem dne 7.3.2015**

c) **Atest základního materiálu zátky č. 387641 vydaný BGH Edelstahl Freital GmbH Deutschland.**

d) **Atest přídavného materiálu CastoTig 45273W ze dne 11.9.2000**

e) **Doklad kvalifikace svářeče pana Pavla Ondřasiny č. 13/251726, vydaný Českou svářečskou společností ANB**

f) **Protokol o provedené vizuální zkoušce č. 8/3/2015 – provedl Ing. Jaromír Dajbych**

**Předložené doklady jsou úplné, vystihují postup opravy a obsahují potřebné kvalifikační a odborné podmínky. Oprava provedená podle těchto podkladů, je v potřebné kvalitě a odpovídá potřebám provozu. Stavební zkouška je úspěšná. Na ní navazuje zkouška tlaková, viz zvláštní záznam.**

6. Navržená opatření:

---

7. Údaje o odstranění dřívějších závad:

---



**REVIZNÍ ZÁZNAM**  
**z revize nebo zkoušky parního nebo horkovodního kotle**

8. Vyjádření o dalším provozu kotle:

**Kotel JE schopen bezpečného provozu při dodržení normy ČSN 070710.**

9. Razítko, podpis RT: **Ing. Milan Kraft, ev. č. 5113/6/14/Z-TZ-NA,PK1,HK2**

PŘEVZAL: MATEJKA

