



Spis.značka S-META 22274/2014 OI/Su 12
Číslo jednací METAB 34489/2014/OI/Su
Vyřizuje Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Tábor
18.7.2014

Veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře“
Evidenční číslo VZ: 487478

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

1) Zadavatel na základě níže uvedených dotazů tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„Odvoz použitelných materiálů, obrub a dlažby je uváděn na Kalová pole. Bude zde tato skládka zpoplatněna? V případě, že ano, žádáme o výši poplatku za jednotlivé materiály.“

Odpověď:

Za uložení použitelných materiálů, obrubníků a dlažeb na skládce „Kalová pole“ se neplatí žádné poplatky.

Dotaz č. 2

„Ve VV SO 101, v položce 86 je dáno - Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2. V příčném řezu je - Postřík infiltrační (bez posypu) 0,8 kg/m2. Který údaj je platný?“

Odpověď:

Platí údaj v uveřejněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „soupis prací“), tj. **platí údaje v popisu položky č. 86** (viz sloupec označený „název položky“, Díl: 5 - Komunikace, SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy): „*Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2*“ a takto položku ocení všichni uchazeči.

Dotaz č. 3

„Ve VV SO 101, v položce 144 je dáno - Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm. Výměry pod položkou uvádí 42*0,2. Z toho výsledná výměra uvádí 8,4m. Což by znamenalo 42 vrtů po 0,2m. Ale tato položka je pro vrtání výztuže a položka je 14 – 18mm. Nemělo by být 42 vrtů po 0,02m?“

Odpověď:

V položce č. 144 (Díl: 97 - Prorážení otvorů, SO 101) se jedná o 42 vrtů hloubky 20 cm a průměru vrtané díry 14 – 18 mm. Výpočet u položky určuje celkovou hloubku vrtání, která bude 42(vrtů) x 0,2m(hloubka jednoho vrtu) = 8,4 m.

Dotaz č. 4

„Jižní chodník ve větvi A (tedy podél rodinných domů se sjezdy) je v Situaci označen jako CHODNÍK – asfalt. V příčném řezu je skladba tohoto chodníku ACO8/ACP16+/ŠD. Ale ve VV SO102 je ACO 8 a ACP16+ jen 10m2, což neodpovídá situaci, kde je šíře chodníku průměrně 2,5m a délka 478 m. Prosíme o vyjasnění výměry asfaltového chodníku.“

Odpověď:

Jižní chodník na větvi „A“ (podél rodinných domů) je navržen z betonové dlažby šedé tl. 8 cm s červeným pruhem kolem obruby, což odpovídá i položkám v soupisu prací v SO 101 a je zakresleno ve vzorovém řezu Větev "A" km 0,240 00. V současnosti je chodník asfaltový, černý popis v situaci je od geodeta a popisuje stávající stav. Chodník asfaltový (stejně jako betonový) je v projektu použit pouze na vyspravení překopů po vodovodu a kanalizaci a jeho **výměra je opravdu pouze 10 m2** (viz SO 102 – Zpevněné plochy – VST).

Dotaz č. 5

„V příčném řezu chodníku z asfaltu je uvedeno ACO 8 tl. 50mm. Ve VV jen 4cm. Který údaj je platný?“

Odpověď:

Platí údaj ze vzorového řezu chodníku s asfaltovým krytem z asfaltového betonu ACO 8 (viz výkres č. 4, Část C1, SO 101 v části projektové dokumentace investora Město Tábor), tj. **tloušťka 50 mm**, kterou musí uchazeči uvažovat při oceňování asfaltového betonu ACO 8.

Dotaz č. 6

„V části veřejného osvětlení se uvádí: Nové veřejné osvětlení je navrženo celkem jedenácti novými LED svítidly podle zavedeného typu a standardu v Táboře. Přesné typy svítidel, stožárů, výložníků a svorkovnic s elektropříslušenstvím je nutné před zpracováním nabídek, nákupem a montáží konzultovat s odpovědným zástupcem objednatele - investora a správcem veřejného osvětlení v Táboře – Technické služby Tábor, s.r.o. V obdržené dokumentaci není nikde uveden přesný typ osvětlení. Prosím proto o jeho specifikaci.“

Odpověď:

Základní technické údaje a technický popis navrženého veřejného osvětlení (dále „VO“) v území předmětné stavby jsou uvedeny ve výkresové části a v technické zprávě veřejného osvětlení (SO 401 – Veřejné osvětlení). Pro úplnost zde ještě uvádíme následující základní technické parametry požadovaného VO:

- jedná se celkem o 11 nových osvětlovacích stožárů s příslušenstvím,
- stožáry – typ JB, 3-stupňový, délka nadzemní části: 6900 mm, celková délka i s částí v základu: 8100 mm, průměry jednotlivých dřvků: 133 / 108 / 89 mm, žárově zinkované,
- výložníky – obloukový 1-ramenný pro stožár JB, délka vyložení: 2250 mm, výška výložníku: 2100 mm, průměr výložníku: 60 mm,
- svítidla – LED svítidlo obdélníkového tvaru, s třemi LED moduly se světelným tokem 3700 lm o celkovém příkonu 37 W, barva světla neutrální bílá (barevná teplota 4100 K), v krytí IP66, uzpůsobení pro montáž na výložník průměru 60 mm,
- nové stožáry budou vetknuty do nových pouzdrových betonových základů (beton C25/30 XC1 B30) o rozměrech 800x800x1400 mm s vloženou plastovou trubicí o průměru 300 mm s pevným vybetonovaným dnem,
- návrh VO řeší i napájení nového osvětlení, uložení kabelů, uzemnění stožárů.

Projektant upozorňuje, že:

- přesné typy svítidel, stožárů, výložníků a svorkovnic s elektropříslušenstvím je nutné před zpracováním nabídek, nákupem a montáží konzultovat s odpovědným zástupcem objednatele – investora Město Tábor a správcem veřejného osvětlení v Táboře – Technické služby Tábor, s.r.o.,
- všechny nové světelné body veřejného osvětlení budou napojeny ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení v přilehlých ulicích – přesné napojení a zokruhování bude před a při montáži konzultováno s odpovědným zástupcem objednatele – investora Město Tábor a správcem veřejného osvětlení v Táboře – Technické služby Tábor, s.r.o.

Pozn.: S odkazem na odst. (11) § 44 zákona a na podmínky poskytovatele dotace (viz bod 8.6 „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2“ v příloze č. 7 ZD) rovněž uvádíme, že technické specifikace předmětu plnění nesmí obsahovat odkazy na konkrétní obchodní názvy výrobků a firem. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2) Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 14. zadávací dokumentace takto:

14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

- 1) **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **30. 7. 2014 v 10:00 hodin**. Nabídky lze zaslat **poštou na adresu** Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor **nebo** na této adrese **předat osobně na podatelně** MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.
- 2) **Podání nabídky** se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.
- 3) **Otevírání obálek** bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **30. 7. 2014 od 10:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tábor v 1. patře budovy Matriky čp. 6 na Žižkově náměstí v Táboře**. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů

