

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 09809/2024/BV/HDM
Spisová značka: S-KHSJM 07209/2024

Datovou zprávou

Vyřizuje: Šárka Gajdová
Telefon: 519 305 145
E-mail: sarka.gajdova@khsbrno.cz

IPOKa s.r.o.
IČO: 07837
Blanky Waleské 558
281 02 CERHENICE
ID datové schránky: f3zt4jc

V Břeclavi dne 1. března 2024

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ZATEPLENÍ
STROPU A VÝMĚNA OKEN ZŠ VALTICE, NÁM. SVOBODY č.p. 38 k.ú.
VALTICE**

Stavebník: Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ: 00283665

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení stavby, podané dne 07.02.2024 společností IPOKa s.r.o., IČO: 07837071, Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, pověřenou stavebníkem na základě plné moci (dále také jen „žadatel“), **toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“) KHS JmK s provedením stavebního záměru „**Zateplení stropu a výměna oken ZŠ Valtice nám. Svobody č.p. 38**“ na pozemku parc.č. 643 v k.ú. Valtice

souhlasí.

Odůvodnění:

Zpracovatelem předložené projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost IPOKa s.r.o., sídlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IČ: 07837071; datum zpracování 1/2024.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spojené s montáží výplní otvorů, provedení klempířských a truhlářských výrobků ve formě parapetů a zateplení podlahy ve 3. NP volně loženou minerální izolací v původní budově základní školy. Vzhledem ke skutečnosti, že objekt školy se nachází v krajinné památkové zóně Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě, musí vzhled oken korespondovat s požadavky Národního památkového ústavu.

Nová jednokřídlá okna jsou navržena šestitabulková, s horní třetinou sklopnou dovnitř, dolní jednokřídlá třetina je otvíravá a sklopná. Konstrukce oken je dřevěná s trojsklem. Vně i dovnitř jsou instalovány příčle dělicí okno na tabulky. Vnější i vnitřní strana oken je navržena v hnědém nátěru. Součinitel prostupu tepla $U_w = 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$. Velikost okenních otvorů zůstane stávající. Plocha skla nového okna je $0,9605 \text{ m}^2$. Oproti původnímu oknu dojde ke snížení plochy zasklení o 16,58 %. Reálně bude část okenního rámu usazená do okenního otvoru.

Okna budou obsahovat dřevěnou dubovou okapovou lištu bez plastových koncovek, její umístění bude na spodním rámu i na spodním rámu horního nadsvětlíku. U všech oken učeben budou namontovány pákové otevírače nadsvětlíků. Pákový otevírač dosáhne u všech výšek křídel úplnou šířku otevření 170 mm. Nůžky na rámu vysaditelné.

Dále budou učebny doplněny o bateriový indikátor oxidu uhličitého s umístěním na zeď. Bude proškolen obsluha, která bude dohlížet na pravidelnou výměnu.

Po zhodnocení předloženého návrhu projektové dokumentace stavby z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

(podepsáno elektronicky)

v z. MVDr. Marcela Hadámková

Bc. Martina Šmídová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

1. IPOKa s.r.o., sídlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IČ: 07837071, ID datové schránky: f3zt4jc
2. KHS JmK – spis