


Obsah: ROZVADĚČ RE 1.2

Akce: REKONSTRUKCE PAVILONU E ZS JAK, 2.ETAPA
LYSÁ NAD LABEM
EI - ELEKTROINSTALACE



TYP PROVEDENÍ: OCEP- EATON typ BP-U-DWB-600/12-EIS
KRYTÍ: IP30, IK 07
ROZMĚRY: 626 x 1254 x 240 mm
DĚLENÍ: -
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SPODEM
VÝVODY: SPODEM I HOREM