POZNÁMKA :

ELEKTROINSTALACE NAVAZUJE NA PRVNÍ ETAPU.

V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ BUDOU ROZVODY ELEKTROINSTALACE PROVEDENY V OMÍTCE POD VRSTVOU MINIMÁLNĚ 10 MM.
POKUD TO NEBUDE MOŽNÉ, BUDOU POUŽITY BEZHALOGENOVÉ KABELY 1-CXKH-R. FUNKČNOST KABELŮ PŘI POŽÁRU NENÍ VYŽADOVÁNA.

V PRVNÍ ETAPĚ BYL ŘEŠEN BAZÉN S PROSTORY S TECHNICKÝM ZÁZEMÍM A SOCIÁLNÍMI ZAŘÍZENÍMI PRO BAZÉN. V TÉTO ETAPĚ JSOU ŘEŠENY ZBÝVAJÍCÍ PROSTORY.

ROZVADĚČ R 1.2 BYL OSAZEN KOMPLETNÍ S PŘÍSTROJI I PRO TUTO ETAPU.

PROZATÍMNĚ NAPOJENÉ OBVODY STARÉ ELEKTROINSTALACE BUDOU ODPOJENY A DEMONTOVÁNY.

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ

TABULKA MÍSTNOST

Číslo místnosti	Název místnosti
1.1	CHODBA
1.2	CHODBA
1.3	ŠATNA - MUŽI
1.4	UMYVÁRNA-MUŽI
1.5	WC-MUŽI
1.6	WC-MUŽI
1.7	ŠATNA-ŽENY
1.8	UMYVÁRNA-ŽENY
1.9	WC-ŽENY
1.10	WC-ŽENY
1.11	BAZÉN
1.12	PLAVČÍK
1.13	PŘEDSÍŇ WC
1.14	WC
1.15	ÚKLID
1.16	NÁŘADOVNA
1.17	WC PRO IMOB. OSOBY
1.18	TĚLOCVIČNA 1
1.19	TĚLOCVIČNA 2
1.20	KABINET
1.21	KANCELÁŘ
1.22	KANCELÁŘ
1.23	NÁŘADOVNA
1.24	NÁŘADOVNA
1.25	RECEPCE BAZÉNU

ROZVODNÁ SOUSTAVA - PŘÍVOD: 3PEN str. 50Hz, 400V / TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA - VÝVODY - 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S
LEGENDA MÍSTNOSTÍ , VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ,
LEGENDA K VÝKRESŮM VIZ VÝKRES Č. D 1.4.4.2 A D 1.4.4.3.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
JINDŘICH VOCÁSEK	JINDŘICH VOCÁSEK		

OKRES: Středočeský OBEC: Lysá nad Labem

INVESTOR: Město Lysá nad Labem, Husova nám.23, 279 22 Lysá nad Labem

PROJEKCE ELEKTRO
JINDŘICH VOCÁSEK
OPOČNICE 13
289 04 OPOČNICE
e-mail: vocasek.elektroprojektovani@gmail.com
http: www.elektroprojektovani.cz

REKONSTRUKCE PAVILONU E ZŠ JAK, 2. ETAPA
LYSÁ NAD LABEM

SITUAČNÍ SCHÉMA ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ - PŮDORYS 1.NP

FORMÁT	15 A4
DATUM	08.2021
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	27/V21
ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VÝKRESU D.1.4.4.7