



LEGENDA ZNAČEK:

- KABELOVÝ ROZVOD DATA - STP CAT6A LSDH, UV stabilní
- BEZHAHOGENOVÁ LIŠTA
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ

POZN:

-Pro sdělovací kabely je požadovaný odstup dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 článek NA 4.5.10.7.
-Více datové a televizní zásuvky vedle sebe budou umístěny ve společných víceráměčcích.
-Během realizace se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení kabelových tras ve stěnách.
-Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napětových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp. projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631		Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com		Razítko a podpis:		
Stupeň: DPS		Oddíl: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE				
Akce: Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ T. Šobra Písek - součást projektu Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek						
Investor:		Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek		Datum:	05/2026	Paré:
				Č.zakázky:	E.26-53	
Obsah:		PŮDORYS ZŠ II. STUPEŇ - STŘECHA - SLABOPROUD, SDĚLOVACÍ ROZVODY		Měřítko:	1:100	
				Č.výkresu:	2.5	