



Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
v platném znění (dále jen „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení

„ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

Zadavatel veřejné zakázky:

Zadavatel:	městys Lomnice
Sídlo:	Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	00280577
Právní forma	801 – obec
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky – zastoupení zadavatele v souladu dle § 43 zákona:	Ing. Jan Dobiáš, osoba pověřená výkonem zadavatelských činností (spol. JD-dotace s.r.o., IČ: 05769302) Tel.: + 420 776 788 970 info@jd-dotace.cz
Profil zadavatele (dle § 28 odst. 1 písm. j zákona) + elektronický nástroj pro podání nabídek uchazečů (dle § 28 odst. 1 písm. i zákona):	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2e3f82c5-b68f-47d6-8a59-11d704baba9c
ID datové schránky:	jk4bcy2



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD k vznesenému dotazu.

Dotaz č. 1 ze dne 03. 07. 2026 je v následujícím znění:

Dobrý den,

posíláme pár dotazů k akci ZŠ Lomnice. Prosím o vyjádření:

a) Dotaz: Pro MaR budeme dělat kabelovou přípravu, nebo si kabeláž bude chystat firma CONDATA? V případě, že je budeme chystat tak je zapotřebí doplnit položky do rozpočtu. 5e.

Regulace MaR bude proveden nový rozvod pro připojení nových topných těles, která budou ovládána termostatickými hlaviciemi napojenými na centrální rozvod. Dle požadavku správce stávajících rozvodů firmy CONDATA bude pro nový rozvod připojovací bod stávající bod v učebně PC. Z krabice u tohoto bodu bude proveden přívod pro ostatní připojované hlavice kabelem se zakončením v krabicích pod nově osazenými hlaviciemi. Kabel bude mezi novými hlaviciemi smyčkován. Vlastní připojení hlavic z těchto krabic provede firma CONDATA. Toto připojení není součástí tohoto projektu a bude fakturováno včetně oživení a naprogramování sítě společně s dodávkou zařízení.

b) Dotaz: Co tato položka znamená? Není to spíše položka pro firmu CONDATA? Ostatní náklady: Montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení - osazení elektronických hlavic včetně úpravy kabeláž.

c) Dotaz: V položkovém rozpočtu jsou uvedeny pouze kabely typu CYKY, opravdu se v žádné části elektroinstalace nemají použít bezhalogenové kabely CXKH-R? Prosíme projednat z důvodu určené CHÚC řešené na str. 18 PBR. Pokud bude kabelová záměna prosíme upravit položky kabeláže a doplnit o bezhalogenové kabely. s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

ad a) ad b) kabeláž pro regulaci ÚT je součástí dokumentace, jak plyne z technické zprávy viz "Slaboproudé rozvody jsou rozčleněny do jednotlivých skupin dle funkčnosti a používání jednotlivých projektovaných zařízení. Dle požadavku zástupce investora jsou vyprojektovány rozvody pro počítačovou síť PC, rozhlas, jednotný čas, školní zvonky, trubkování pro interaktivní tabuli (dle dodaných podkladů) a propojení termostatických hlavic dle požadavku firmy CONDATA" respektive "vlastní připojení hlavic z těchto krabic provede firma CONDATA. Toto připojení není součástí tohoto projektu a bude fakturováno včetně oživení a naprogramování sítě společně s dodávkou zařízení".

Dotčený rozvod SLB řeší výkres D.1.4.3 - E7.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ad c) v rámci CHÚC je uvažováno zajištění požární odolnosti silového vedení v podomítkových drážkách.

Městys Lomnice
Nám. Palackého 32,
679 23 Lomnice

Dne 03. 07. 2026

Ing. Jan
Dobiáš

Podepsal Ing. Jan Dobiáš
DN: cn=Ing. Jan Dobiáš, c=CZ,
o=Ing. Jan Dobiáš, ou=1,
email=vassago@seznam.cz
Datum: 2026.07.03 09:59:27
+02'00'

.....
Ing. Jan Dobiáš
pověřená osoba v souladu dle § 43 zákona