


# Rozvaděč RH2



PŘISAZENÝ PLECHOVÝ ROZVADĚČ DN43-4610

Rozměry: š 1006, v 1650, h 300

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

$I_n = 100A$ ,  $I_{ks} = 10kA$

## Základní údaje:

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana - proudovým chráničem

			<div>BOHUMIL BROŽOVSKÝ</div> <div>PROJEKCE, MONTÁŽ, REALIZACE FOTOVOLTAICKY</div> <div>IČO:11705698</div> <div>JEHNĚDÍ 61</div> <div>562 01, Ústí nad Orlicí</div> <div>tel: 734 111 563, e-mail: brozovsky915gmail.com</div>	
VYPRACOVAL		VED. PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
B. BROŽOVSKÝ		ING. MICHAL PÁTEK	V. BEZPERÁT	
MÍSTO VÝSTAVBY		ŠKOLNÍ JÍDELNA FÜGNEROVA 147, CHOCEŇ		
INVESTOR		MĚSTO CHOCEŇ, JUNGMANNOVA 301, CHOCEŇ 565 01		
AKCE		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, ŠKOLNÍ JÍDELNA FÜGNEROVA 147, CHOCEŇ		
OBSAH		K Mont Choceň, s.r.o. <a href="http://www.kmont.cz">www.kmont.cz</a>		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	24019	
		DATUM	06/2024	
		STUPEŇ	DSP+DPS	
		MĚŘÍTKO	—	
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.7	

