



TYP : modulový
 PROVEDENÍ : oceloplechový nástěnný
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 300x650x161
 ROZMĚRY VÝKLENKU : --
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP44
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20
 DĚLENÍ : --
 NÁPIS : RS
 PŘÍVOD(Y) : vrchem
 VÝVODY : vrchem
 JMENOVITÝ PROUD : 63A
 ZKRATOVÝ PROUD : 6kA
 OBSLUHA : oprávněná osoba

Poznámky :

– v rozvaděči ponechána prostorová rezerva pro případné dozbrojení

Proudová soustava : 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 :

- základní – automatickým odpojením od zdroje
- doplňková – proudovým chráničem

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

INVESTOR ELEKTRÁRNÝ OPATOVICE, a.s. OPATOVICE NAD LABEM 532 13 PARDUBICE 2		SCHÉMA		08	...	...				
OBJEDNATEL ELEKTRÁRNÝ OPATOVICE, a.s. OPATOVICE NAD LABEM 532 13 PARDUBICE 2				07	...	...				
				06	...	...				
				05	...	...				
		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel.: 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: ING. JAN NEPRAŠ		AUTORIZACE	04	...	...			
03	...			...						
02	...			...						
01	...			...						
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám.1544 tel.: 466 773 363 530 02 Pardubice e-mail : IČo : 652 34 057 koza_petr@seznam.cz				REVIZE	POPIS REVIZE		DATUM REVIZE			
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL			KONTROLOVAL			
		ING. PETR KOZA		ING. PETR KOZA			ING. JAN NEPRAŠ			
STAVBA PARDUBICE, PS C011 - REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE TeV + UT V PS				STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)						
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		4354.00/20				
				DATUM REVIZE 00		05/2020				
				FORMÁT		2 x A4				
PROJEKTOVÁ ČÁST				MĚŘÍTKO		--				
				SOUBOR		4354_P_D1_C011_4.06_002_00.dwg				
PROFESNÍ ČÁST D1.4.06_ELEKTROINSTALACE				ČÍSLO VÝKRESU						
NÁZEV PŘÍLOHY ROZVADĚČ RS				4354	P	D1	C011	4.06	002	00
				PŘEDPONA	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	Č.VÝKR	REVIZE

