



Obec Lipová-lázně
Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně
IČ: 00302929 / DIČ: CZ00302929
Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce
Telefon: +420 584 421 229, Email: zmolik@lipova-lazne.cz
ID datové schránky: hcsbmtx
Web: <http://www.lipova-lazne.cz/>
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2726841/0100

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace týkající se výběrového řízení pod názvem „**Oprava MK J. SCHROTHA, Lipová-lázně**“.

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace včetně souvisejících dokumentů neprodleně písemně odešle všem dosud známým účastníkům.

Poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky, a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněno na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/24dc8384-5e1b-4564-adf4-00adbd6f6b3b>.

Dotaz č. 1:

V soupise prací, příloze č. 02 zadávací dokumentace (Pr_02_Vykaz_vymer_Obec_Lipova_lazne_MK_J_SCHROTHA_27032019.xls), list 001 - Stavba, díl: 5 – Komunikace, je uvedena položka:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
23	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 674,68000
		- obrusná vrstva komunikace ACO11, tl. 50 mm		
		jízdní pás: 1564,06		1 564,06000
		rozšíření v křižovatkách, vjezdech apod.: 110,62		110,62000

Žádáme zadavatele o specifikaci obrusné vrstvy. Ve výkazu výměr je uveden modifikovaný asfalt. Toto je v rozporu s projektovou dokumentací, přílohou č. 04 zadávací dokumentace (Pr_04_Projektova_dokumentace_Obec_Lipova_lazne_MK_J_SCHROTHA_27032019.xls).

Vyjádření k dotazu č. 1:

Obrusná vrstva bude naceněna zhotovitelem dle výše uvedené položky č. 23 ve výkazu výměr: 001 - Stavba.

Dotaz č. 2:

Jak bude nakládáno s vybouranou sutí a vytěženou zeminou? V soupise prací, příloze č. 02 zadávací dokumentace, (Pr_02_Vykaz_vymer_Obec_Lipova_lazne_MK_J_SCHROTHA_27032019.xls) postrádáme položky na poplatek za skládku.

Vyjádření k dotazu č. 2:

Skládka pro ukládání odpadu ze stavby je uvažována do 2,0 km dle pokynů investora akce, tzn., investor před započítáním stavebních prací určí umístění skládky, poplatek za skládku nebude účtován.

V Lipové-lázních, dne 04.04.2019