

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Vodovod Mlčechvosty“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: **OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ** dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)
Datum uveřejnění ve VVZ: 15.3.2013 **Evidenční číslo zakázky:** 237462
Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.1- ze dne 23.3.2013

Vážení zájemci,
na základě podání žádostí zájemců o zodpovězení jejich dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz zájemce a **odpověď** zadavatele č.1:

V technické zprávě stavby v části „Vystrojení armaturní šachty“ je odkaz na dálkový přenos od čerpadla a vodoměru. Vše by mělo být řešeno v samostatném projektu elektropřípojky v obj. SO 04, ale nikde jsem nic nenašel.

Dálkový přenos od chlorovacího čerpadla a údaje z vodoměru na dispečink není součástí této stavby. Jen elektropřípojka na chod dávkovacího čerpadla SO 04.
V technické zprávě je zmínka na budoucí osazení čerpadel pro čerpání vody do vodojemu Radovič./

Dotaz zájemce a **odpověď** zadavatele č.2:

Mám dotaz k veřejné zakázce „Vodovod Mlčechvosty“, zadávací dokumentace, odstavec 6.2.3. Technické kvalifikační předpoklady, I.b, ad I.b - Dodavatel předloží platné osvědčení či certifikát vystavený pro osobu dodavatele (v zaměstnaneckém či jiném obdobném poměru s dodavatelem) ke svařování PE potrubí s minimálním vnějším průměrem DN 300 mm tohoto potrubí.

Dotaz: Proč je požadováno osvědčení na svařování PE potrubí s minimálním vnějším průměrem DN 300, když běžné osvědčení obsahuje svařování PE potrubí do vnějšího průměru 315 mm, což je největší na veřejné zakázce použitý průměr PE potrubí. Postačuje pro splnění podmínky osvědčení na svařování PE potrubí do DN 315 mm?

Ano, postačuje.

V Kutné Hoře dne 23.3.2013.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele