Zadavatel:

Obec Okrouhlice

Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Znění dotazu:

Dobrý den, prosíme o informaci, zda je možné použít vysokonapěťovou technologii hybridních střídačů a baterií namísto nízkonapěťových (při splnění výkonových a kapacitních parametrů). Z pohledu účinnosti jsou vysokonapěťové technologie vhodnější než nízkonapěťové.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel použití vysokonapěťové technologie nepřipouští a trvá na svých původních požadavcích. V zadávací dokumentaci, konkrétně v dokumentu „Základní požadavky na technické řešení“ i v tabulkách „Minimální technické požadavky hardware a software", je u hybridních měničů i bateriových úložišť výslovně požadována nízkonapěťová technologie.

Zadavatel zvolil toto koncepční řešení primárně z důvodu bezpečnosti, jelikož se jedná o instalaci v objektech, ve kterých se nachází jídelna, základní škola a obecní úřad. Toto řešení lépe splňuje vyšší požadavky na bezpečnost spojené s denním provozem těchto institucí. Zadavatel zadávací podmínky v tomto ohledu měnit nebude.