



Město Třebenice
Pasport veřejného osvětlení

srpen 2011


Úvod

Tento dokument je zpracován za účelem evidence zařízení veřejného osvětlení (VO) ve městě Třebenice (okres Litoměřice). Současně by měl představovat primární podklad na posouzení stavu celého zařízení za účelem úvah o jeho rekonstrukci.

Vlastní data tohoto pasportu byla zpracována v podobě speciální aplikační databáze GIS Kompas 3.2, tj. nad digitální katastrální mapou v souřadném systému S-JTSK.

Pro účely tohoto k tisku určeného materiálu byly použity pouze výstupy z této databáze ve formě obrázků nebo tabulek. Vlastní data pasportu byla předána jako grafické soubory a tabulky (formáty DGN, DXF, XLS, WMF).

Klad mapových listů pro tisk :



Popis zařízení

Cílem pasportizace bylo zmapování umístění, technických parametrů a stavu svítidel VO v rámci území města.

Místní šetření za účelem této pasportizace bylo provedeno formou prohlídky všech zařízení spojené, pořízením fotografií a zakreslením do mapy se zápisem příslušných údajů.

Následně byly všechny podklady využity pro zpracování grafické aplikační databáze v programu Kompas3.2.

Jako hlavní mapový referenční podklad byla použita vektorová katastrální mapa (KMD) v kombinaci s rastrovou katastrální mapou (pro k.ú. bez digitalizace). Jako pomocný mapový podklad byla použita rastrová ortofotomapa.

Na území města bylo zjištěno celkem **405 světelných bodů s 409 svítidly**, jejich napájení je provedeno kombinací zemního vedení a vrchního vedení (většinou integrováno na energetických rozvodech). Základní údaje o jednotlivých svítidlech jsou v následující tabulce :

Evid. č.	Lokalita	Typ svítidla	Svět.zdroj	Příkon (W)	Evid.čís.roz	Nosič	Typ sloupu	Stav
001	Tyršova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	BP6	vyhovující
002	Tyršova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	BP6	vyhovující
003	Tyršova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	BP6	vyhovující
004	Tyršova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	BP6	vyhovující
005	Tyršova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	BP6	vyhovující
006	Tyršova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	BP6	vyhovující
007	Tyršova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
008	Tyršova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
009	Tyršova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
010	Kaplířova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
011	Kaplířova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
012	Kaplířova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
013	Kaplířova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
014	Kaplířova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	OB6Zn	dobrý
015	Kaplířova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	OB6Zn	dobrý
016	Kaplířova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	OB6Zn	dobrý
017	Kaplířova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	OB6Zn	dobrý
018	Kaplířova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	OB6Zn	dobrý
019	Tyršova	labuť	výbojka SHC	150.00	2	stožár	OP8	vyhovující
020	Tyršova	labuť	výbojka SHC	150.00	2	stožár	OP8	vyhovující
021	Tyršova	labuť	výbojka SHC	150.00	2	stožár	OP8	vyhovující
022	Tyršova	labuť	výbojka SHC	150.00	2	stožár	OP8	vyhovující
023	Tyršova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
024	Tyršova	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
025	Tyršova	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OP8	vyhovující
026	Tyršova	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OP8	vyhovující
027	Svatopluka Čecha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
028	Svatopluka Čecha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
029	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	dobrý
030	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB6	vyhovující
031	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
032	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
033	Svatopluka Čecha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
034	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
035	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
036	Svatopluka Čecha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
037	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
038	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
039	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
040	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
041	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
042	Svatopluka Čecha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
043	Svatopluka Čecha	bočník	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	dobrý



044	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	dobrý
045	Svatopluka Čecha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
046	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	dobrý
047	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
048	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
049	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
050	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
051	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
052	Svatopluka Čecha	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
053	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	špatný
054	Zimmerova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
055	Zimmerova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
056	Zimmerova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
057	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
058	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
059	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
060	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
061	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
062	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
063	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
064	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB7	vyhovující
065	koupaliště	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	vyhovující
066	koupaliště	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	vyhovující
067	Zimmerova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
068	Zimmerova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
069	Havlíčkovo náměstí	makovice	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	dobrý
070	Havlíčkovo náměstí	makovice	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	dobrý
071	Havlíčkovo náměstí	makovice	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	dobrý
072	Havlíčkovo náměstí - pomník	koule	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB3	vyhovující
073	Havlíčkovo náměstí - pomník	koule	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB3	vyhovující
074	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
075	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
076	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
077	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
078	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
079	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
080	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
081	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
082	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
083	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
084	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
085	Loucká	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
086	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
087	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
088	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
089	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
090	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
092	Masarykova	labuť	výbojka SHC	150.00	1	budova	výlož. na zdi	dobrý
092	Masarykova	reflektor	výbojka SHC	500.00	1	budova	výlož. na zdi	dobrý
094	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
094	Masarykova	reflektor	výbojka SHC	500.00	1	stožár	OB7	dobrý
095	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
096	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
097	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
098	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB8	dobrý
099	Masarykova	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OP8	vyhovující
100	Masarykova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	dobrý
101	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
102	Tyršova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
103	Loucká	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OB5	dobrý
104	Loucká	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OB5	vyhovující
105	Loucká	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OB5	dobrý
106	Loucká	labuť	výbojka SHC	150.00	1	stožár	OB5	dobrý
107	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
108	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
109	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý

110	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
111	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
112	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
113	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
114	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
115	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
117	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
117	Kololeč	reflektor	výbojka SHC	500.00	4	stožár	OB5	dobrý
118	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
119	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
120	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
121	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
122	Kololeč	labuť	výbojka SHC	150.00	4	stožár	OB5	dobrý
123	Kololeč	Modus	2x zářivka	72.00	4	sadový	OB6Zn	dobrý
124	Kololeč	Modus	2x zářivka	72.00	4	sadový	OB6Zn	dobrý
125	Kololeč	Modus	2x zářivka	72.00	4	sadový	OB6Zn	dobrý
126	Kololeč	Modus	2x zářivka	72.00	4	energetik a	ROb	vyhovující
127	Kololeč	Modus	2x zářivka	72.00	4	energetik a	B8	vyhovující
128	Kololeč	bochnik	výbojka SHC	70.00	4	sadový energetik a	OB6	vyhovující
129	Kololeč	rakvička	výbojka SHC	150.00	4	a	B8	vyhovující
130	Dlažkovická	rakev	výbojka RVL	300.00	1	stožár	OP7	špatný
131	Dlažkovická	rakev	výbojka RVL	300.00	1	stožár	OP7	špatný
132	Dlažkovická	rakev	výbojka RVL	300.00	1	stožár	OP7	špatný
133	Dlažkovická	rakev	výbojka RVL	300.00	1	stožár	OP7	špatný
134	Dlažkovická	rakev	výbojka RVL	300.00	1	stožár	OB5	vyhovující
135	Dlažkovická	Modus	2x zářivka	72.00	1	energetik a	B8	dobrý
136	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
137	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
138	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
139	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
140	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
141	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
142	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
143	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
144	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
145	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
146	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
147	Žlábkova	Modus	2x zářivka	72.00	1	sadový	OB6	vyhovující
148	Žlábkova	Modus	2x zářivka	72.00	1	sadový	OB6	vyhovující
149	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
150	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
151	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
152	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	dobrý
153	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
154	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
155	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující
156	Žlábkova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
157	Žlábkova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
158	Žlábkova	Modus	2x zářivka	72.00	1	sadový	OB6	dobrý
159	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP7	dobrý
160	Žlábkova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
161	Žlábkova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
162	Žlábkova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
163	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
164	ČOV	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
165	ČOV	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
166	ČOV	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
167	ČOV	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
168	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
169	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	dobrý
170	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
171	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP4	vyhovující
172	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
173	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující

174	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
175	Jiráskova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
176	Jiráskova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
177	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
178	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
179	Jiráskova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP5	vyhovující
180	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
181	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	BP6	dobrý
182	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
183	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
184	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
185	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
186	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
187	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
188	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
189	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
190	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
191	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
192	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	dobrý
193	Jiráskova	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
194	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
195	Nádražní	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
196	Nádražní	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
197	Nádražní	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
198	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
199	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
200	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	BP6	vyhovující
201	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
202	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
203	Nádražní	trychtýř	výbojka SHC	70.00	3	sadový	OP6	vyhovující
204	Nádražní	bochnik	výbojka SHC	70.00	3	sadový	BP6	vyhovující
205	Žlábkova	Modus	2x zářivka	72.00	1	sadový	OB6Zn	dobrý
206	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
207	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
208	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
209	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
210	Žlábkova	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
211	Žlábkova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
212	Paříkovo náměstí	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
213	Paříkovo náměstí	trychtýř atyp.	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
214	Paříkovo náměstí	hrnec nový	výbojka SHC	70.00	1	budova	výlož. na zdi	dobrý
215	Paříkovo náměstí	trychtýř atyp.	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
216	Paříkovo náměstí	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
217	Paříkovo náměstí	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP6	vyhovující
218	Paříkovo náměstí	makovice	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OB5	vyhovující
219	Paříkovo náměstí	Modus	2x zářivka	72.00	1	budova	přímo na zdi	dobrý
220	Sokolská	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující
221	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující
222	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	vyhovující
223	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
224	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
225	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
226	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
227	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
228	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
229	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
230	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
231	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
232	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
233	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP7	dobrý
234	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
235	Bezručova	hrnec nový	výbojka SHC	70.00	2	budova	výlož. na zdi	dobrý
236	Bezručova	hrnec nový	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	dobrý
237	Bezručova	Modus	2x zářivka	72.00	2	sadový	OB5	dobrý
238	Stará struha	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující
239	Stará struha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující
240	Stará struha	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující



241	Stará struha	bochnik	výbojka SHC	70.00	1	sadový	BP6	vyhovující
242	Stará struha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	vyhovující
243	Stará struha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	špatný
244	Stará struha	trychtýř	výbojka SHC	70.00	1	sadový	OP5	špatný
245	Bezručova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	špatný
246	Bezručova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	vyhovující
247	Bezručova	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	vyhovující
248	Bezručova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	vyhovující
249	Bezručova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	vyhovující
250	Bezručova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP5	vyhovující
251	Bezručova	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
252	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
253	Lipová	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
254	Lipová	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
255	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
256	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
257	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
258	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
259	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
260	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
261	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
262	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
263	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
264	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
265	Lipová	labuť	výbojka SHC	150.00	2	stožár	OB5	vyhovující
266	Lipová	labuť	výbojka SHC	150.00	2	stožár	OB5	vyhovující
267	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
268	Lipová	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	vyhovující
269	Mlýnská	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
270	Mlýnská	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
271	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
272	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
273	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
274	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
275	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
276	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
277	Lhota u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	9	sadový	OB5Zn	dobry
278	Kocourov u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	10	energetik a	B8	dobry
279	Kocourov u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	10	energetik a	B8	dobry
280	Kocourov u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	10	energetik a	střešní konzola	dobry
281	Kocourov u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	10	energetik a	B8	dobry
282	Teplá u Třebenic	pálka	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP8	špatný
283	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP10	špatný
284	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP10	havarijní
285	Teplá u Třebenic	pálka	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP10	vyhovující
286	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP10	špatný
287	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP10	špatný
288	Teplá u Třebenic	pálka	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP8	vyhovující
289	Teplá u Třebenic	bochnik	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP5	špatný
290	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP8	špatný
291	Teplá u Třebenic	kufr	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP8	havarijní
292	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP10	špatný
293	Teplá u Třebenic	pálka	výbojka SHC	150.00	5	stožár	OP8	špatný
294	Teplá u Třebenic	bochnik	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP7	vyhovující
295	Teplá u Třebenic	bochnik	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP7	vyhovující
296	Teplá u Třebenic	bochnik	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP7	vyhovující
297	Teplá u Třebenic	trychtýř	výbojka SHC	70.00	5	sadový	BP6	vyhovující
298	Teplá u Třebenic	trychtýř	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP5	vyhovující
299	Teplá u Třebenic	trychtýř	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP5	vyhovující
300	Teplá u Třebenic	trychtýř	výbojka SHC	70.00	5	sadový	OP5	vyhovující
301	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	energetik a	D7	havarijní
302	Medvědice	bochnik	výbojka SHC	70.00	8	sadový	OB6	špatný
303	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobry
304	Medvědice	rakvička	výbojka SHC	150.00	8	energetik	B8	vyhovující


						a		
305	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	ostatní	ROb	havarijní
306	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobrý
307	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobrý
308	Medvědice	bochnik	výbojka SHC	70.00	8	sadový	OB6	špatný
309	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobrý
310	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobrý
311	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobrý
312	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	sadový	OB6Zn	dobrý
313	Medvědice	hrnec	výbojka SHC	150.00	8	energetik a	B8	havarijní
314	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	energetik a	B8	vyhovující
315	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	energetik a	B8	havarijní
316	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	energetik a	B8	havarijní
317	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	energetik a	B8	havarijní
318	Medvědice	Modus	2x zářivka	72.00	8	a	B8	dobrý
319	Medvědice	bochnik	výbojka SHC	70.00	8	sadový	OP5	vyhovující
320	Medvědice	bochnik	výbojka SHC	70.00	8	sadový	OB6	špatný
321	Medvědice	rakvička	výbojka SHC	150.00	8	energetik a	B8	vyhovující
322	Medvědice	bochnik	výbojka SHC	70.00	8	sadový	OB6	špatný
323	Medvědice	bochnik	výbojka SHC	70.00	8	sadový	OB6	špatný
324	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	OB8	havarijní
325	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	OB8	havarijní
326	Medvědice	rakvička	výbojka SHC	150.00	8	energetik a	D7	vyhovující
327	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	energetik a	D7	havarijní
328	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní
329	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní
330	Medvědice	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní
331	Mrsklesy	kufr	výbojka SHC	150.00	7	energetik a	OB7	havarijní
332	Mrsklesy	Modus	2x zářivka	72.00	7	energetik a	BB8	vyhovující
333	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
334	Mrsklesy	starý typ	výbojka SHC	150.00	7	energetik a	BB8	havarijní
335	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
336	Mrsklesy	hrnec	výbojka SHC	150.00	7	energetik a	ROb	vyhovující
337	Mrsklesy	starý typ	výbojka SHC	150.00	7	budova energetik	výlož. na zdi	havarijní
338	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
339	Mrsklesy	rakvička	výbojka SHC	150.00	7	energetik a	BB7	vyhovující
340	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
341	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	OB7	havarijní
342	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
343	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	OB10	havarijní
344	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	OB10	havarijní
345	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	OB10	havarijní
346	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	B8	havarijní
347	Lipá	hrnec	výbojka SHC	150.00	7	energetik a	ROb	havarijní
348	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
349	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
350	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
351	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
352	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
353	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní

354	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár energetik a	OB7	špatný
355	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
356	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
357	Mrsklesy	rakev	výbojka RVL	300.00	7	energetik a	BB8	havarijní
358	Mrsklesy	hmec	výbojka SHC	150.00	7	energetik a	Příhradový 8	havarijní
359	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár energetik a	BB8	havarijní
360	Sutom	Philips	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	dobrý
361	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
362	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
363	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
364	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	O8	vyhovující
365	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
366	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
367	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
368	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
369	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
370	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
371	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
372	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
373	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
374	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
375	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
376	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
377	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
378	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
379	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
380	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
381	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
382	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
383	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
384	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
385	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	špatný
386	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
387	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
388	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
389	Sutom	rakvička	výbojka SHC	150.00	6	energetik a	B8	vyhovující
390	Sutom	rakvička	výbojka SHC	125.00	6	stožár	B8	havarijní
391	Sutom	rakev	výbojka RVL	300.00	6	stožár	OB9	havarijní
392	Masarykova	nový typ ?	výbojka SHC	125.00	1	stožár	OB7	dobrý
393	ČOV	bočník	výbojka SHC	70.00	1	sadový energetik a	BP6 střešní konzola	vyhovující
394	Kocourov u Medvědic	Modus	2x zářivka	72.00	10	a		dobrý
395	Kocourov u Medvědic	atyp. svítidlo	výbojka SHC	70.00	10	stožár	BB6	vyhovující
396	Medvědice / Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní
397	Medvědice / Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní




398	Medvědice / Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní
399	Medvědice / Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	8	stožár	B8	havarijní
400	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	OB10	havarijní
401	Lipá	rakev	výbojka RVL	300.00	7	stožár	OB10	havarijní
402	Sutom	rakev	výbojka RVL	300.00	6	stožár	OB9	havarijní
403	Sutom	rakev	výbojka RVL	300.00	6	stožár	OB9	havarijní
404	Sutom	rakev	výbojka RVL	300.00	6	stožár	OB9	havarijní
405	Sutom	rakev	výbojka RVL	300.00	6	stožár	OB9	havarijní
406	koupaliště	trychtýř	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OB5	vyhovující
407	Zimmerova		výbojka SHC	70.00	2	sadový	BP6	havarijní
408	Sokolská	bochnik	výbojka SHC	70.00	2	sadový	OP6	vyhovující
409	? Masarykova	stropní	žárovka	0.00	1	ostatní cizí		vyhovující
410	Kocourov u Medvědic	atyp. svítidlo	výbojka SHC			majetek	BB6	vyhovující
411	Teplá u Třebenic	starý typ	výbojka SHC	150.00		stožár	OP8	špatný
















7









9








10











Celý systém je napájen ze **10 měřících rozvaděčů** spínaných soumrakovým čidlem (3x Třebenice, Kooleč, Teplá, Sutom, Mrsklesy, Medvědice, Lhota, Kocourov).

Vedení VO (propojení jednotlivých svítidel a rozvaděčů) bylo zpracováno na základě místního šetření (pro vrchní vedení), zapůjčené výkresové dokumentace (jen velmi malá část) a konzultace se správcem zařízení.

Průběh zemního vedení je pouze orientační, přesné trasy kabely nebylo možné z dostupných informačních zdrojů určit.

Z celkové délky **16 033 m silového vedení** je 10 028 m zemního vedení a 4 005 m vrchního vedení.

Poznámky :

- Nosiče svítidel (sloupy) byly pro jednodušší identifikaci v rámci pasportu očíslovány evidenčními čísly (od 001 do 411).
- Příkony svítidel nemusejí přesně odpovídat skutečnosti (u některých typů svítidel je možné použít více opů světelných zdrojů, v seznamu svítidel jsou uvedeny obvyklé příkony světelných zdrojů, které se u jednotlivých typů svítidel používají).
- Pořízená fotodokumentace má formu standardních rastrových souborů (*.JPG) s tím, že tyto soubory jsou pojmenovány podle evidenčních čísel jednotlivých svítidel.

Závěr

Systém veřejného osvětlení v Třebenicích je v současné době z valné části technologicky i fyzicky zastaralý. Platí to především té části osvětlení, která je integrovaná na zařízení energetiky.



K jakékoliv následné práci s veřejným osvětlením obce je možné využít digitální podobu, ve které byl pasport zpracován (aplikace GIS).

V Ústí nad Labem 7.8. 2011

Ing. Miroslav Šíkula
společník