


POHLED OD JIHOVÝCHODU



POHLED OD JIHOZÁPADU



PŮDORYS STŘECHY



POZNÁMKA:

INSTALACI IZOLOVANÉHO HROMOSVODU SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNÁ CERTIFIKOVANÁ FIRMA

OZNAČENÍ SVODU: (X)


LEGENDA IZOLOVANÉHO HROMOSVODU:

JT	JÍMACÍ TYČ NEREZ 1m + PODPĚRNÁ TRUBKA 2,68m + SADA PŘÍPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO ULOŽENÍ DO TRUBKY
HVI	VODIČ HVI POWER DEHN (s <= 90cm vzduch)
FZ	DRÁT FeZn d10mm
D1	DRŽÁK HVI VODIČE NA STŘECHU
D2	DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU
DJT	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE MEZI STŘEŠNÍ KROKVE
SSP	SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek–drát FeZn 10mm
SZ	LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU
ZP	ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4mm


LEGENDA SVODU:

01 HVI VODIČ DEHN (HVI)
02 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU (D2)
03 LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU (SZ)
04 DRÁT FeZn 10mm
05 SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek–drát FeZn 10mm (SSP)
06 ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4mm (NASTOJATO)
07 DRÁT FeZn 10mm – VÝVOD STÁV.ZEMNIČE


DETAIL SVODU 1 A 2:



DETAIL SVODU 3:



ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ (nákres):



Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	–	tel.: –
–	–	e-mail:–
PRO DUIS s.r.o.	–	IČO: –

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
E-mail: duis@duis.cz
www.duis.cz

Vypracoval: Ing. Poláček	Projektant: Ing. Poláček	Hl.ing.projektu: Ing. Klíma	Tech. kontrola: Vojtek.R.
Objednatel: VAK Znojemsko		Investor: VAK Znojemsko	

Akce: **ČOV Těšetice - intenzifikace**

Příloha: **HROMOSVOD**

Formát:	A1
Datum:	06/2023
Stupeň:	DPS
Soubor:	–
Měřítko:	1:50
Číslo zakázky:	1276
Č.přílohy:	D.2-2.7