

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí



MUZN X038Z8Z4

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Spisová značka: SMUZN 17911/2024 ZIP/Kno

Číslo jednací: MUZN 184958/2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jakub Knoflíček

Telefon: 515216414, mobil: 739389470,

E-mail: jakub.knoflicek@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 13.8.2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle § 115 vodního zákona žadatel

Vodovody a kanalizace Znojmsko, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo

- I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 1, § 12 odst. 2 vodního zákona a § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

mění povolení k nakládání s vodami

k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Těšetice (výúst z ČOV Těšetice) do vod povrchových, v kraji Jihomoravském, v okrese Znojmo, v obci Těšetice, v katastrálním území Těšetice u Znojma, na pozemku parc. č. 3294/1, vodní tok Únanovka v ř. km 4,700 (IDVT: 10206143), název vodního útvaru Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do Dyje (DYJ_0270), číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0360-2, souřadnice místa vypouštění JTSK X, Y: 1191095; 634263 udělené rozhodnutím č. j. MUZN 83377/2007 ze dne 17. 9. 2007, které bylo změněno rozhodnutím č. j. MUZN 73159/2012 ze dne 30. 8. 2012 s opravným rozhodnutím č. j. MUZN 84681/2012 ze dne 8. 10. 2012 a dále změněno rozhodnutím č. j. MUZN 2752/2023 ze dne 4. 1. 2023 takto:

A. Emisní limity:

1. Pro období do zahájení provádění stavby „ČOV Těšetice - intenzifikace“, nejdéle do **31. 8. 2028** zůstávají v platnosti emisní limity stanovené rozhodnutím č. j. MUZN 83377/2007 ze dne 17. 9. 2007, naposledy změněno rozhodnutím č. j. MUZN 2752/2023 ze dne 4. 1. 2023.
2. Pro období provádění stavby – od zahájení provádění stavby „ČOV Těšetice - intenzifikace“ do zahájení zkušebního provozu, nejdéle na dobu 24 měsíců:

Přípustné množství vypouštěných vod:

prům. 1,11 l·s⁻¹

max. 5,1 l·s⁻¹

max. 3 300 m³·měsíc⁻¹

max. 35 000 m³·rok⁻¹

Přípustné znečištění vypouštěných vod:

Ukazatel znečištění	Hodnota „p“ [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	125,0	180,0	3,125
BSK ₅	30,0	60,0	0,618
NL	40,0	70,0	0,824
	Průměr [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
N-NH ₄ ⁺	20,0	40,0	0,700

3. Pro období zkušební provozu stavby „ČOV Těšetice - intenzifikace“ do zahájení trvalého provozu:

Přípustné množství vypouštěných vod:

prům. 1,11 l·s⁻¹ max. 5,1 l·s⁻¹ max. 3 300 m³·měsíc⁻¹ max. 35 000 m³·rok⁻¹

Přípustné znečištění vypouštěných vod:

Ukazatel znečištění	Hodnota „p“ [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	125,0	180,0	3,125
BSK ₅	30,0	60,0	0,618
NL	40,0	70,0	0,824
	Průměr [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
N-NH ₄ ⁺	20,0	40,0	0,700

4. Pro trvalý provoz ČOV Těšetice:

Přípustné množství vypouštěných vod:

prům. 1,11 l·s⁻¹ max. 5,1 l·s⁻¹ max. 3 300 m³·měsíc⁻¹ max. 35 000 m³·rok⁻¹

Přípustné znečištění vypouštěných vod:

Ukazatel znečištění	Hodnota „p“ [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	75,0	140,0	1,875
BSK ₅	22,0	30,0	0,453
NL	25,0	30,0	0,515
	Průměr [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
N-NH ₄ ⁺	12,0	20,0	0,420

B. Způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod.

Počet vzorků: minimálně 12 vzorků za rok odebraných v intervalu přibližně 30 dnů.

Přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být překročeny ve 2 vzorcích. Stanovení hodnot „p“ se provede typem vzorku A – 2hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.

Maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku A. Maximální hodnota „m“ pro ukazatel N-NH₄⁺ platí pouze pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C. Stanovení teploty se provede v době odběru vzorku.

Místo odběru vzorků: šachta měrného objektu na odtoku z biologického stupně čištění.

Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění vypouštěných vod bude odpovídat minimálně rozsahu ukazatelů limitovaných tímto rozhodnutím. Dále bude sledován ukazatel P_{celk} s četností 4× ročně.

Měření objemu vypouštěných vod: měrným žlabem se záznamem okamžitého a součtového průtoku.

Odběry a rozborů vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona.

Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod – analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:

- BSK₅ dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) – Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n-dnech (BSK_n) – Část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allylthiomocoviny nebo ČSN EN 1899-2 (75 7517) Část 2: Metoda pro neředené vzorky
- CHSK_{Cr} dle TNV 75 7520 – Jakost vod - Stanovení chemické potřeby kyslíku dichromanem
- NL dle ČSN EN 872 (75 7349) – Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
- N-NH₄⁺ dle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda

C. Způsob vyhodnocení měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod:

Denní průtoky se budou zapisovat do provozních záznamů, které se archivují. Z těchto hodnot se určí údaje měsíční a roční. Archivovány budou rovněž výsledné roční hodnoty. Akreditovanou laboratoří budou předávány protokoly o rozbořech vzorků, z nichž se sestaví roční přehledy s určením hodnot „p“ a „m“ a průměrných. Bilanční hodnoty za rok budou vypočteny z násobku průměrné roční koncentrace znečištění a celkového množství vypuštěných odpadních vod z biologického stupně ČOV.

Výsledky předepsaného měření vypouštěného znečištění s jejich vyhodnocením budou předávány jednou ročně a to nejpozději do 31. ledna následujícího po roce, v němž byly odpadní vody vypouštěny, vodoprávnímu úřadu a správci povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), (§ 126 odst. 6 vodního zákona).

D. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod: do 31. 5. 2034, není-li výše jinak omezeno.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Vodovody a kanalizace Znojmsko, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo.

II. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, § 94j a následujících a § 115 stavebního zákona vydává

společné povolení

k umístění a provedení stavby vodního díla „ČOV Těšetice - intenzifikace“, čímž schvaluje stavební záměr v kraji Jihomoravském, v okrese Znojmo, v obci Těšetice, v katastrálním území Těšetice u Znojma, na pozemcích parc. č. 3255, 3257, 3258, 3259 a 3261, vodní tok Únanovka v ř. km 4,700 (IDVT: 10206143), název vodního útvaru Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do Dyje (DYJ_0270), číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0360-2, souřadnice místa vypouštění JTSK X, Y: 1191010; 634221 podle projektové dokumentace zpracované společností DUIS s. r. o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno v lednu 2023, zakázkové číslo 1276.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kapacita ČOV	923	EO	
Průměrný bezdeštný denní přítok Q ₂₄	90,1	m ³ ·den ⁻¹	1,0 l·s ⁻¹
Maximální bezdeštný denní přítok Q _{max}	133,4	m ³ ·den ⁻¹	1,5 l·s ⁻¹
Maximální hodinový bezdeštný přítok Q _{h,max}	12,0	m ³ ·hod ⁻¹	3,3 l·s ⁻¹
Maximální přítok za dešť Q _{dešť}			5,1 l·s ⁻¹
Průměrné látkové zatížení ČOV	BSK ₅	55,4	kg·den ⁻¹
	CHSK _{Cr}	125,1	kg·den ⁻¹
	NL	41,0	kg·den ⁻¹
	N _{celk}	15,9	kg·den ⁻¹
	P _{celk}	1,5	kg·den ⁻¹

Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Mechanická část ČOV
- SO 03 Biologická část ČOV
- SO 04 Provozní objekt
- SO 05 Propojovací potrubí a drobné objekty
- SO 06 Kabelové trasy
- SO 07 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 08 Terénní, sadové úpravy a oplocení
- PS 01 Čerpací stanice na síti ČS1
- PS 02 Mechanická část
- PS 03 Biologická část
- PS 04 Kalové hospodářství
- PS 05 Motorové rozvody
- PS 06 Systém řízení
- PS 07 Přenos na dispečink
- PS 08 EZS

Vymezený účel užívání stavby: Čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových.

MěÚ Znojmo OŽP stanovuje k provedení stavby a užívání vodního díla podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje Vodárenská akciová společnost, a.s., a Cetin a. s., je nutné zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným provozovatelem. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčeného vedení. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Ovládací prvky vedení budou udržovány přístupné a funkční po celou dobu výstavby. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č. j. MUZN 88298/2023 ze dne 10. 5. 2023:
 - S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Bilance zemních prací, průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, orgánu územního plánování č. j. MUZN 167647/2023 ze dne 15. 8. 2023:
 - Záměr bude umístěn (realizován) podle níže uvedené projektové dokumentace, která byla k žádosti o závazné stanovisko přiložena, zejména podle ověřené grafické přílohy (výkresy: č. C.3 – SITUACE ČOV; C.4 – KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES; D.1-2.6 – Budova hrubého předčištění, provozní objekt – nové konstrukce – pohledy), která je přílohou odůvodnění tohoto závazného stanoviska.
5. Budou splněny podmínky Vodárenské akciové společnosti a. s. z vyjádření č. j. 1048/15/23 ze dne 3. 5. 2023:
 - Jakákoliv manipulace se stávajícím zařízením bude prováděna pracovníky VAS, a.s. po dohodě s provozem kanalizací, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele.
 - Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli. Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čisticí techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.

- V lokalitě stavby se nachází přípojka NN pro ČOV Těšetice, jejíž provoz nesmí být ovlivněn. Každé poškození napájecího kabelu je nutné neprodleně hlásit provozovateli.
 - V případě obnaženého či poškozeného potrubí budou přizváni pracovníci provozu kanalizací a pracovníci provozu vodovodu ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
 - V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu kanalizací na kontrolní dny.
 - Ke kolaudaci stavby bude předloženo stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace.
 - Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací a vodovodů.
 - Po dokončení stavby zhotovitel předá provozovateli geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení, zkoušky, návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz apod.
6. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31. 12. 2034.
7. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu spolu s vyhodnocením zkušebního provozu je nutné podat nejméně 3 týdny před uplynutím doby zkušebního provozu.

III. Podle ustanovení § 124 odst. 1 stavebního zákona ukládá provedení **zkušebního provozu ČOV Těšetice** s dobou trvání 12 měsíců.

K provedení zkušebního provozu se stanovují tyto podmínky:

1. Před zahájením zkušebního provozu bude vodoprávní úřad vyzván k účasti na kontrolní prohlídce stavby, na které budou předloženy výsledky předepsaných zkoušek a revize elektrického zařízení.
2. Zahájení zkušebního provozu bude minimálně 14 dní předem oznámeno správci povodí.
3. Stavebník provede vyhodnocení zkušebního provozu z hlediska množství a účinnosti čištění odpadních vod, množství zachycených shrabků a přebytečného kalu, spotřeby elektrické energie a spotřeby chemických látek (srážedla apod.). Vyhodnocení bude dále obsahovat údaje o množství vypuštěných odpadních vod v jednotlivých měsících, o max. a min. denním průtoku v jednotlivých měsících a o celkovém množství za období zkušebního provozu. Součástí vyhodnocení budou protokoly o laboratorních rozborech vzorků odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV.
4. Vyhodnocení zkušebního provozu a provozní řád ČOV pro trvalý provoz bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Vyhodnocení zkušebního provozu bude zasláno i správci povodí.

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo OŽP obdržel dne 6. 11. 2023 žádost svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemska, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, který je na základě plné moci zastoupen společností Vodárenská akciová společnost a. s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, Lesná, Brno-sever ve věci:

1. Změny povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Těšetice (ČOV Těšetice o projektované kapacitě 923 EO) do vod povrchových na pozemku parc. č. 3294/1 v katastrálním území Těšetice u Znojma.
2. Vydání společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla **ČOV Těšetice - intenzifikace** na pozemcích parc. č. 3255, 3257, 3258, 3259 a 3261 v katastrálním území Těšetice u Znojma, výše uvedené nakládání umožňujícího.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 17. 5. 2024 č. j. MUZN 112396/2024 oznámil podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil ústní jednání na 18. 6. 2024 v 9 hodin na ČOV Těšetice. Ústní jednání bylo provedeno ve stanovený den a hodinu a byl z něj sepsán protokol, který je ve spisu uložen pod č. j. MUZN 139434/2024.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 a § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
- Plná moc k zastupování
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Obec Těšetice, VaK Znojemska)
- Závazné stanovisko OÚ Těšetice č. j. 0484/2023/Tě ze dne 2. 8. 2022 (silniční správní úřad)
- Vyjádření Povodí Moravy, s. p., č. j. PM-46692/2023/5203/Maj ze dne 2. 11. 2023 (správce vodního toku a správce povodí)
- Souhrnné vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č. j. MUZN 67972/2023 ze dne 29. 5. 2023
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, orgánu odpadového hospodářství č. j. MUZN 88298/2023 ze dne 10. 5. 2023
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, orgánu ochrany ovzduší č. j. MUZN 77244/2023 ze dne 25. 4. 2023
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru územního plánování č. j. MUZN 167647/2023 ze dne 15. 8. 2023
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK č. j. KHSJM 21684/2023/ZN/HOK ze dne 3. 5. 2023
- Sdělení HZS JMK č. j. HSBM-2841-2/2023 ze dne 24. 4. 2023
- Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a. s., č. j. 1048/15/23 ze dne 3. 5. 2023
- Vyjádření GasNet služby, s. r. o., č. j. 5002804827 ze dne 13. 4. 2023
- Vyjádření EG.D, a. s., č. j. M40715-26240989 ze dne 13. 4. 2023
- Vyjádření CETIN a. s., č. j. 108168/23 ze dne 13. 4. 2023
- Vyjádření ČEPS, a.s., č. j. 14709/2023/CEPS ze dne 13. 4. 2023
- Vyjádření T-mobile Czech republic a.s., č. j. E19936/23 ze dne 14. 4. 2023
- Vyjádření Vodafone Czech republic a.s., č. j. MW9910221855541963 ze dne 13. 4. 2023
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků na situaci stavby
- Výpis z Katastru nemovitostí (opatřen vodoprávním úřadem)

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis věci:

Jedná se o rozšíření a intenzifikaci stávající ČOV Těšetice a změnu povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod ze stávající kanalizace pro veřejnou potřebu obce Těšetice. Stavba rozšíření ČOV je navržena na pozemcích parc. č. 3255, 3257, 3258, 3259 a 3261 v katastrálním území Těšetice u Znojma. V rámci stavby dojde k vybudování nové linky a k novému vystrojení stávající linky. K výusti ČOV Těšetice bylo dne 17. 9. 2007 vydáno povolení k nakládání s vodami č. j. MUZN 83377/2007, které bylo změněno rozhodnutím č. j. MUZN 73159/2012 ze dne 30. 8. 2012 s opravným rozhodnutím č. j. MUZN 84681/2012 ze dne 8. 10. 2012 a dále změněno rozhodnutím č. j. MUZN 2752/2023 ze dne 4. 1. 2023. Výrok č. I tohoto dnešního rozhodnutí nahrazuje výše uvedené povolení. Emisní limity pro následný trvalý provoz intenzifikované ČOV zůstávají proti předchozímu rozhodnutí beze změny. Dále dochází k navýšení povolených vypouštěných množství a ke stanovení následujících dočasných emisních limitů pro dobu stavby a pro zkušební provoz ČOV:

1. Pro období provádění stavby – od zahájení provádění stavby „ČOV Těšetice - intenzifikace“ do zahájení zkušebního provozu, nejdéle na dobu 24 měsíců:

Přípustné množství vypouštěných vod:

prům. 1,11 l·s⁻¹ max. 5,1 l·s⁻¹ max. 3 300 m³·měsíc⁻¹ max. 35 000 m³·rok⁻¹

Přípustné znečištění vypouštěných vod:

Ukazatel znečištění	Hodnota „p“ [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	125,0	180,0	3,125
BSK ₅	30,0	60,0	0,618
NL	40,0	70,0	0,824
	Průměr [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
N-NH ₄ ⁺	20,0	40,0	0,700

2. Pro období zkušebního provozu stavby „ČOV Těšetice - intenzifikace“ do zahájení trvalého provozu:

Přípustné množství vypouštěných vod:

prům. 1,11 l·s⁻¹ max. 5,1 l·s⁻¹ max. 3 300 m³·měsíc⁻¹ max. 35 000 m³·rok⁻¹

Přípustné znečištění vypouštěných vod:

Ukazatel znečištění	Hodnota „p“ [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	125,0	180,0	3,125
BSK ₅	30,0	60,0	0,618
NL	40,0	70,0	0,824
	Průměr [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
N-NH ₄ ⁺	20,0	40,0	0,700

3. Pro trvalý provoz ČOV Těšetice:

Přípustné množství vypouštěných vod:

prům. 1,11 l·s⁻¹ max. 5,1 l·s⁻¹ max. 3 300 m³·měsíc⁻¹ max. 35 000 m³·rok⁻¹

Přípustné znečištění vypouštěných vod:

Ukazatel znečištění	Hodnota „p“ [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	75,0	140,0	1,875
BSK ₅	22,0	30,0	0,453
NL	25,0	30,0	0,515
	Průměr [mg·l ⁻¹]	Hodnota „m“ [mg·l ⁻¹]	Balance [t·rok ⁻¹]
N-NH ₄ ⁺	12,0	20,0	0,420

2. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů:

- Závazné stanovisko OÚ Těšetice č. j. 0484/2023/Tě ze dne 2. 8. 2022 (silniční správní úřad)
- Souhrnné vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č. j. MUZN 67972/2023 ze dne 29. 5. 2023
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, orgánu odpadového hospodářství č. j. MUZN 88298/2023 ze dne 10. 5. 2023
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, orgánu ochrany ovzduší č. j. MUZN 77244/2023 ze dne 25. 4. 2023
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru územního plánování č. j. MUZN 167647/2023 ze dne 15. 8. 2023
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK č. j. KHSJM 21684/2023/ZN/HOK ze dne 3. 5. 2023

3. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 115 vodního zákona takto:

Vodovody a kanalizace Znojemska, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo – stavebník, vlastník stávající kanalizace a ČOV a vlastník pozemků dotčených stavbou – v řízení zatupovaný společností Vodárenská akciová společnost, a. s.

Obec Těšetice, IČO: 00637629, Těšetice 62, 671 61 Těšetice – vlastníků pozemků dotčených stavbou, dotčen stavbou a nakládáním s vodami na svém území

Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 60200 Brno – správce recipientu

Vodárenská akciová společnost a. s.,

CETIN a. s.

LAITNER JIŘÍ, Ing., Na křečku 345/23, 10900 Praha – vlastníků sousedního pozemku dotčeného výkopem a vlastníků sousedního pozemku

ĐURIŠ ANTONÍN, Těšetice 17, 67161 Těšetice – vlastníků sousedního pozemku dotčeného výkopem a vlastníků sousedního pozemku

ŠIMÁKOVÁ JAROSLAVA, Těšetice 129, 67161 Těšetice – vlastníků sousedního pozemku dotčeného výkopem a vlastníků sousedního pozemku

ĐURIŠ MICHAL, 46, 90301 Hurbanova Ves, Slovenská republika – vlastníků sousedního pozemku dotčeného výkopem a vlastníků sousedního pozemku

MARIKOVÁ ANNA, Gazdovská 18/31, 94501 Komárno, Slovenská republika – vlastníků sousedního pozemku dotčeného výkopem a vlastníků sousedního pozemku

POMONA Těšetice a.s., Těšetice 171, 67161 Těšetice – vlastníků sousedního pozemku dotčeného výkopem a vlastníků sousedního pozemku

Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, 59442 Měřín – vlastníků sousedního pozemku

4. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru nemovitostí. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka a obce Těšetice, k pozemkům, dotčeným výkopem pro novou linku bylo právo provést stavbu doloženo ve smyslu § 184a stavebního zákona souhlasem vlastníka vyznačeným na situačním výkresu stavby.
5. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky účastníků řízení, ani závazná stanoviska dotčených orgánů.
6. Před vydáním rozhodnutí byla dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. K podkladům rozhodnutí se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil.
7. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námítky proti vydání požadovaného povolení. Podmínky pro provedení a užívání stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

S ohledem na předložené doklady vodoprávní úřad dospěl v souladu s vyjádřením správce povodí k závěru, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Rozsah ukazatelů a emisní limity vypouštěného znečištění pro dobu provádění stavby a po dobu zkušebního provozu nové ČOV byly stanoveny dle předloženého návrhu v souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro velikost zdroje znečištění 501 - 2000 EO.

Emisní limity navrhované pro trvalý provoz ČOV jsou v souladu s přílohou č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro velikost zdroje znečištění 501 - 2000 EO, určující emisní limity dosažitelné při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Takto navržené limity jsou nejprísnejšími emisními limity, které může vodoprávní úřad stanovit, proto bylo návrhu vyhověno.

S ohledem na předložené doklady vodoprávní úřad dospěl v souladu s vyjádřením správce povodí k závěru, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona § 15 odst. 4) vodního zákona a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen:

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 3) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, předloží žadatel povolení k provozování dokončené stavby dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb.
- 4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 5) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a následujících správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí (adresa viz výše). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 4. 7. 2024.

[Otisk úředního razítka]

Elektronický podpis: 13.8.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. František Hušek Ph.D.
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 28.7.2027 11:40 +02:00

Ing. František Hušek, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Rozdělovník:**Účastníci řízení**

1. Vodovody a kanalizace Znojensko, doručováno zástupci Vodárenská akciová společnost, a. s., **IDDS: siygxrm**
2. Obec Těšetice, **IDDS: sgyb5dm**
3. Povodí Moravy, s. p., **IDDS: m49t8gw**
4. Vodárenská akciová společnost, a. s., **IDDS: siygxrm**
5. CETIN, a. s., **IDDS: qa7425t**
6. LAITNER JIŘÍ, Ing., Na křečku 345/23, 10900 Praha
7. ĎURIŠ ANTONÍN, **IDDS: ijuhbm**
8. ŠIMÁKOVÁ JAROSLAVA, Těšetice 129, 67161 Těšetice
9. ĎURIŠ MICHAL, 46, 90301 Hurbanova Ves, Slovenská republika
10. MARIKOVÁ ANNA, Gazdovská 18/31, 94501 Komárno, Slovenská republika
11. POMONA Těšetice a.s., **IDDS: typvqaa**
12. Agrovysocina, a.s., **IDDS: rtjcn74**

Dotčené orgány

13. Obecní úřad Těšetice, silniční správní úřad, **IDDS: sgyb5dm**
14. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany ovzduší, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
15. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
16. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
17. MěÚ Znojmo, Odbor územního plánování, Obroková 1/12, 66902 Znojmo
18. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, **IDDS: jaaai36**

Na vědomí

19. Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad, **IDDS: 8uxbbv8**