

Vysvětlení zadávací dokumentace

podle ustanovení § 53 odst. 3, § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)

Zadavatel:

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

právní forma: Obec

Název veřejné zakázky: Zvýšení bezpečnosti dopravy – chodník Andělohorská ulice, Chrastava

Veřejná zakázka je zadávána v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

Na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, jež byla doručena zadavateli dne 21. 01. 2025, vyhotovil zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vážený zadavateli, vznášíme dotaz k této stavbě:

1) Po prostudování PD a výkazu výměr jsme na lezli nesrovnalost. V soupisu prací pro SO 300 je položka č.070–212751101 – Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50 pro meliorace v množství 353,90m. Ale výkres „ANDE-DSP_JP-D_05-VZOROVE_ULOZENI_POTRUBI.pdf“ jasně uvádí průměr trativodu DN 100. Objasní zadavatel tento rozpor a opraví buď projektovou dokumentaci nebo soupis prací?

2) Ve stavebním objektu SO 101 chodník je položka č. 031-27231A-ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25v množství 14,8 m3. V položce je uveden tento výpočet: „oplocení 37,0*1,0*0,40 = 14,800“. Ve výkresu D.1.1.2.c____Detaily konstrukcí.pdf je uvedená výška základu 0,6m ale výpočet uvádí 1,0m. Objasní zadavatel tento rozpor a opraví soupis prací?

Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti:

Ad 1 i 2) Zadavatel prověřil výše popsaná zjištění žadatele a musí konstatovat, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. příloha č. 2 zadávací dokumentace, skutečně obsahuje výše uvedené vady. Z toho důvodu zadavatel tyto vady odstranil opravou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to následovně:

Ad 1) v objektu SO 300 – Odvodnění byla provedena záměna pol. č. 70 (212751101) za správnou pol. č. 130 (212751104).

Ad 2) v objektu SO 101 – Chodník byla opravena výměra základového pasu plotové podezdívky, a to v souladu s výkresovou dokumentací. Oprava se týká těchto položek: č.1 (014101), č.17 (132738), č.18 (17120) a č.31 (27231A).

Dodavatelé jsou povinni použít pro účely zpracování jejich nabídek pouze a výhradně opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Závěr:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 (dny).

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 05. 02. 2025 v 10:00 hodin (viz bod 3 Výzvy k podání nabídek).

S ohledem na výše uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek provede zadavatel také opravu tohoto údaje na profilu zadavatele.

Dodavatelé jsou, vzhledem k zadavatelem výše uvedené provedené opravě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (přílohy č. 2 zadávací dokumentace), **povinni použít pro účely zpracování jejich nabídek pouze a výhradně opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace** pod označením „**Opravený položkový rozpočet z 24.01.2025**“, nikoli tedy původní přílohu č. 2 zadávací dokumentace (viz bod 11 zadávací dokumentace).

Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 5 zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele bez identifikace dodavatele, který požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Příloha:

Opravený položkový rozpočet z 24.01.2025

V Praze, dne 24. 01. 2025

za osobu zastupující zadavatele v zadávacím řízení
RUNICON consulting s.r.o.
Mgr. Roman Novotný