

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

Stavební úpravy a přístavba objektu “Šatny” - Hodonín, Rybáře

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
Sídlo:	Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín
IČ:	00558222
Oprávněná osoba zadavatele:	Jan Bezucha, starosta / Igor Varga, jednatel
Kontaktní osoba zadavatele:	Igor Varga, jednatel

2 ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení:	Jan Husák
Sídlo:	664 54 Těšany 347
Kancelář:	K Nádraží 191, 664 59 Telnice
IČ:	75751313
Telefon:	+420 602 796 611
ID datové schránky:	w57rxw6
E-mail:	husakml@seznam.cz

3 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, prosím Vás o upřesnění skladby střešního pláště. V projektu je ve skladbě střešní plášť kotvený, v rozpočtu je kačírek na přitížení. Dále ve VV chybí okapnice, žlaby, kotlíků je 8, já jsem napočítal 5. Nesedí mi ani výměra atiky - v rozpočtu je 200,98 m, já jsem napočítal 141 m. Položka č.115 – povlakové krytiny střech do 10°pryžemi fólií přilepenou v plné ploše – je fólie s nakaširovanou textílií tl.3,2 mm , v rozpočtu je fólie a textílie zvlášť. Co platí. Děkuji za odpověď.

Soubor výše uvedených dotazů řeší změna Zadávací dokumentace viz bod 4.1. Z učiněné revize a úpravy materiálu TJSH-ZD-3-VV (jedná se pouze o List D.1.1.1 002 Pol) vyplývá následující:

Revize soupisu prací a dodávek. Žlutě podbarvené (v upraveném materiálu) jsou změny.

- Žlaby – přidány
- Okapnice – přidány
- Kotlíky – upraveno na 5 ks
- Kačírek – nebude, v SP popsáno jako NEBUDE REALIZOVÁNO
- Atika – upravena na 124,9m
- Přidáno oplechování dilatační atiky
- Položka č. 115 – povlaková krytina bude mechanicky kotvená (změna popisu a čísla položky). Geotextílie je ceněna zvlášť.

4 ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 4.1 V souvislosti s výše uvedenými dotazy, zadavatel ruší materiál „TJSH-ZD-3-VV“ a nahrazuje ho materiálem „**Z1-16_6-TJSH-ZD-3-VV**“.
- 4.2 V souvislosti se Změnou zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek na základě § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje **do 10:00 dne 24. 6. 2020.**
- 4.2.1 Materiál Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek („TJSH-VPN“) se v bodě 4 mění takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 19. 6. 2020.**“ se ruší a nahrazuje se textem: Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 24. 6. 2020.**
- 4.2.2 Materiál Zadávací dokumentace (1) („TJSH-ZD-1“) se v bodě 21.2 mění takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 19. 6. 2020.**“ se ruší a nahrazuje se textem: Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 24. 6. 2020.**

5 ZÁVĚR

- 5.1 Upravený materiál byl přiřazen k materiálu „TJSH-ZD-3“. Upravený materiál je dále součástí Zadávací dokumentace.
- 5.2 Zrušený materiál byl odstraněn z profilu zadavatele a byl nahrazen materiálem nástupnickým. Zrušený materiál nadále není součástí Zadávací dokumentace, a tudíž není podkladem pro zpracování nabídek. Pro účely předmětného zadávacího řízení je relevantní pouze materiál, které ho nahrazuje.
- 5.3 Vzhledem k rozsahu a povaze změn Zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, **do 10:00 dne 24. 6. 2020.**

V Telnici dne 16. 6. 2020

Jan Husák v. r.
smluvní zástupce zadavatele