



HZSUX007Q5RS



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice  
Riegrova 1898  
41501 Teplice 1

Servis ISA spol. s r. o.  
Markupova 2854/2a  
193 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 3822-5/TP-2018

VYŘIZUJE/KONTAKT  
kpt. Ing. David Somol  
tel. 950 441 058,  
david.somol@ulk.izscr.cz

TEPLICE  
26.6.2019

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Dostavba kanalizace v Žalanech - 2. etapa  
**Místo stavby:** obec Žalany  
**Stavebník:** obec Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany  
**Předložená dokumentace:** DSP, Michal Škvára, 0008350, 4/2019

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 4. 6. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**


### Odůvodnění

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Michal Škvára, 0008350, 4/2019).
- Výkres celkový situační (Michal Škvára, 0008350, 4/2019).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na

danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Langer', written over the printed name.

plk. Ing. Adolf Langer  
rada

ředitel územního odboru Teplice  
HZS Ústeckého kraje