

Město Nová Bystřice

Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice

zveřejněno na profilu zadavatele: dne 5. 2. 2026

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

k veřejné zakázce na stavební práce označené **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice** zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“)

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

Zadavatel:	Město Nová Bystřice
Sídlo:	Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
Zastoupený:	Mgr. Jiřím Zimolou, starostou
IČO:	002 47 138
Zástupce zadavatele:	recte consulting s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	072 54 644
Kontakt:	Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 731 677 477

Rada města Nová Bystřice rozhodla jménem Města Nová Bystřice, IČO 002 47 138, se sídlem Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, za které jedná Mgr. Jiří Zimola, starosta (dále v textu jen „zadavatel“) vyhlásit veřejnou zakázku označenou **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice** (dále v textu jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona zveřejněním zadávacích podmínek dle § 214 zákona na svém profilu zadavatele níže uvedeného dne.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Výkaz výměr v části pro „SO 02 – Zpevněné plochy“ obsahuje „položku č.30 - Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm“, „položku č. 31 - Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 60 mm“ a „položku č. 32 - štěrkopísek frakce 0/16“. Pokud tomu rozumíme dobře a u položek č. 30 a č. 31 se jedná o montáž a dodávku obrusné a dynamické vrstvy mlatové cesty, není pak položka č. 32 související s položkou č. 31 zbytečná nebo naopak nechybí obdobná položka pro položku č. 30 – materiál frakce 0/5? Žádáme o vyjasnění, případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položka č. 30 je agregovaná položka, která zahrnuje jak cenu za montáž, tak i cenu použitého materiálu. Naproti tomu položka č. 31 představuje položku pouze montážní, ke které je nutné samostatně specifikovat a ocenit použitý materiál, viz. položka č. 32.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

Z dostupných materiálů týkajících se víceúčelového hřiště, jsme se dozvěděli, že by mělo mít rozměr 17 x 22 m, tedy plochu 374 m². Výkaz výměr v části pro „SO 07 – Víceúčelového hřiště“ však obsahuje „položku č.12 - Polyuretanový povrch, tl. 10 mm, vodopropustný, barva červená – 207 m²“, a s tím související další položky. Jaká plocha je správně? Žádáme o vyjasnění, případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Rozměry víceúčelového hřiště jsou 17 x 12 m + brankoviště 3 m², tzn. **207 m²**. V případě, že v projektové dokumentaci zůstala informace o rozměrech 17 x 22 m, jedná se neplatný údaj, který zřejmě zůstal z předchozí verze projektové dokumentace.

V Ostravě dne: 5. 2. 2026

JANA KOBĚLUŠOVÁ

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele