

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Společnost **Aisan Industry Czech, s.r.o.**, sídlem Louny, Průmyslová 2727, PSČ 440 01, IČO: 261 98 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 18940, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na dodávky „FVE Aisan“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 8. 8. 2022:

Otázka:

Dobrý den pane Ivičíči,

v případě, kdy dodavatel použije technické řešení s jiným typem panelů, jaké minimální odstupy od krajů střechy a světlíků musí dodržet?

Odpověď:

Odstupové vzdálenosti podléhají podmínkám dle požadavků PBŘ. Změny je nutné konzultovat s HZS, obecné požadavky jsou, že musí být dodržen odstup min. 2 m od světlíků, od okrajů střechy by to mělo být 1,5 m.

V Brně dne 10. 8. 2022

Aisan Industry Czech, s.r.o.
v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.