

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

Ozn.	Název	Popis (popřípadě technologický postup)	Tloušťka (mm)	Poznámka
P01	Základová deska na terénu	Hydroizolace s radonovým atestem pro min. nízké radonové riziko 1x SBS modif. asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou	-	
		Asfaltová penetrační emulze	-	
		Podkladní železobetonová deska, vyztuženo dle statické části	150	
		PE folie + geotextilie 500g/m2	-	
		Tepelná izolace - tpu např. FLOORMATE 500-A	100	
		Štěrkové lože frakce 16-63mm, hutněno na Edef,2=60Mpa	100	
		Úprava zemní pláně dle požadavků statické části	-	
		Celkem	350	
P02	Venkovní vegetační dlažba na terénu	Dlažba z betonových zatravnovacích dlaždic	80	
		Kladecí vrstva štěrkopískové lože frakce 0-8mm	30	
		Drcené kamenivo frakce 8-16mm	50	
		Drcené kamenivo frakce 16-32mm, hutnit na Edef,2=10Mpa	200	
		Celkem	360	
P03	Venkovní betonové plochy před vstupem	Železobetonová deska s česaným povrchem, vyztužena při obou površích KARI sítí 8x8 - oka 150x150mm	200	Pochozí betonová deska bude provedena jako venkovní beton. Stupeň vlivu prostředí XF4 dle ČSN EN 206. Dilatovat po cca 6m
		Kladecí vrstva štěrkopískové lože frakce 0-8mm	20	
		Drcené kamenivo frakce 8-16mm	50	
		Drcené kamenivo frakce 16-32mm, hutnit na Edef,2=10Mpa	200	
		Celkem	470	
P04	Konstrukce VZT kanálu pod podlahou	Nosný ocelový trapézový plech TR50/250-1.25 s nabetonávkou, vyztuženo KARI 8/100 x 8/100	120	
		Volný prostor pro vedení potrubí vzduchotechniky	-	
		Protiprašný uzavírací nátěr betonového povrchu, včetně stěn	-	
		Betonová mazanina vyztužená KARI sítí 6x100x100mm	100	
		Hydroizolace s radonovým atestem pro min. nízké radonové riziko 1x SBS modif. asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou	-	
		Asfaltová penetrační emulze	-	
		Podkladní Betonová mazanina vyztužená KARI sítí 6x100x100mm	150	
		Celkem	370	