

Vodovodní řad

ARMATURY z tvárné litiny PN10
s těžkou protikorozií ochranou podle GSK,
vč. těsnících spojů

TVAROVKY z tvárné litiny PN10
dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokom. hrdlem,
přírub. tvarovky s otočnou nebo pevnou přírubou
Vnější a vnitřní povrch tvarovek v trase:
fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená katarforézou
o síle min. 70 µm dle ČSN EN 545 nebo alternativně
práškový epoxid o síle min. 250 µm dle ČSN EN 14901



- | | |
|------|--|
| 1 ks | TLT - Š80 |
| 1 ks | TLT - R kus DN100/150 s přírubami |
| 1 ks | TLT - EU kus DN150 - hrdlová tvarovka s přírubou |
| 1 ks | TLT - T kus MMA 150/80 |
| 1 ks | Integrovaný lemový nákrůžek DN80 |
| 1 ks | Objímka elektrotvarovka DN80 |
| 1 ks | Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN800 (hrdlo x hrdlo) |
| 2 ks | Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN150 (hrdlo x hrdlo) |

Poznámka

Projektant upozorňuje, že tvarovky a armatury v místech křížení navrhovaného a opravovaného řadu jsou předpokládány. Upřesněno bude na místě stavby, dle skutečné hloubky uložení stávajících vodovodních řadů.

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce: Tišnov ul. Drbalova - rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu, - obnova vodovodního řadu		Paré č.	Datum:	listopad 2024
Část: SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu			Měřítko:	-
			Formát:	2 x A4
			Stupeň:	SPS
			Číslo výkresu:	D.2-01-05a
Název přílohy: Kladečské schéma - řad "DR-rek"				