

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 62807/2024/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 55445/2024

Datovou zprávou

Vyřizuje: Ing. Kateřina Koplíková
Telefon: 545 113 012
E-mail: katerina.koplikova@khsbrno.cz

Marcela Skříčková
Jiráskova 514
666 01 TIŠNOV
ID datové schránky: jy98952

V Brně dne 22. listopadu 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Podmíněné souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 11. 11. 2024 o vydání závazného stanoviska k záměru „Tišnov, ul. Drbalova – rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu, obnova vodovodního řadu“, k. ú. Tišnov, (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupen na základě plné moci Marcelou Skříčkovou, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním a provedením stavby „Tišnov, ul. Drbalova – rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu, obnova vodovodního řadu“, k. ú. Tišnov, **souhlasí**, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. **souhlas váže na splnění podmínek:**

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží stavebník doklad o tom, že v předmětné stavbě (SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu, SO 02 Šachta s redukčním ventilem a SO 03 Obnova vodovodního řadu) byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží stavebník vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby (SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu) v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace (s uvedením přesného místa odběru).

Odůvodnění

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předloženou dokumentaci vypracovala Marcela Skříčková, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov, v listopadu 2024 ke společnému povolení stavby „Tišnov, ul. Drbalova – rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu, obnova vodovodního řadu“, k. ú. Tišnov.

Jedná se o rekonstrukci a novostavbu vodovodního řadu (SO 01), novostavbu podzemní šachty s redukčním ventilem (SO 02) v lokalitě ul. Drbalova, S nad centrem města Tišnov. Jedná se o opravu (obnovu) liniové stavby vodovodního řadu (SO 03) v lokalitě ul. Drbalova, S nad centrem města Tišnov. Trasa opravovaných úseků je navržena v původní trase, původní dimenzi a ochranné pásmo se nemění.

Stavba se člení na tyto stavební objekty:

SO 01 Rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu

Jedná se o zkapacitnění vodovodního řadu od vodojemu (VDJ) Čimperek do dolního tlakového pásma (DTP). Jedná se o úsek v ul. Drbalova: ul. Riegrova– ul. Lomnická, Kukýrna. Na rekonstruovanou část rozvodného řadu budou připojeny stáv. přípojky.

Rekonstrukce: úsek mezi ul. Riegrova (propoj na stáv. vodovodní řad TLT DN100, LT DN80) a ul. Tyršova – stáv. vodovodní řad LT DN 100, návrh TLT DN150. Celková délka bude 118,0 m.

Novostavba: úsek mezi ul. Tyršova a ul. Lomnická, Kukýrna (propoj na stáv. vodovodní řad TLT DN150). Celková délka bude 300,0 m.

SO 02 Šachta s redukčním ventilem

V rámci stavby dojde k přepásmování horní části DTP Tišnov směrem od vodojemu Čimperek. Na nově vytvořené střední tlakové pásmo Tišnov (STP) je proto navržena nová šachta s redukčním ventilem (výstupní tlak 40 m). Umístění je na obnovovaném zásobovacím řadu DN 150 v horní části ul. Drbalova (úsek mezi ul. Družstevní a ul. Na Honech).

SO 03 Obnova vodovodního řadu

Jedná se o vytvoření středního tlakového pásma (STP), tzn. přepásmování horní části DTP (dolního tlak. pásma) Tišnov směrem od Čimperka. Hlavní oblast STP bude zahrnovat ul. Družstevní, Jiráskova, Tyršova, Hynka Bíma a dolní část ul. Černohorské. Na opravovanou část zásobovacího řadu budou připojeny stáv. přípojky, dále řad do ul. Parolkova (IPE DN80), řad do ul. Jiráskova (IPE DN80) a řad do ul. Družstevní (IPE DN100).

Obnova: úsek mezi ul. Tyršova a ul. Na Honech (úsek do propoje řadu v ul. Lomnická, Kukýrna – realizován v r. 2024) – stáv. vodovodní řad LT DN 100, LT DN150, návrh TLT DN100 (úsek mezi ul. Tyršova, celková délka bude 201,5 m a ul. Družstevní a návrh TLT DN150 (úsek mezi ul. Družstevní a ul. Na Honech). Celková délka bude 80,5 m.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Brno-venkov a Znojmo

Rozdělovník

1. Marcela Skříčková, Jiráskova 514, 666 01 TIŠNOV, ID datové schránky: jy98952
2. KHS JmK - spis