

Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č.8181.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
802819	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-609200.58 / -1141765.327	49.3540N, 16.4288E
803810	nadzemní	DN 80	10	Ano*	-609944.93 / -1142383.5	49.3477N, 16.4195E
799159	podzemní	DN 80	4	Ano*	-608921.9 / -1142221.44	49.3502N, 16.4333E
804145	podzemní	DN 80	4	Ano*	-608935.248 / -1142056.603	49.3517N, 16.4328E
797462	podzemní	DN 80	4	Ano*	-609164.728 / -1142224.044	49.3499N, 16.4300E
797456	podzemní	DN 80	4	Ano*	-609108.405 / -1142163.811	49.3505N, 16.4306E
798337	podzemní	DN 80	6	Ano*	-610024.37 / -1142421.36	49.3473N, 16.4185E
796853	nadzemní	DN 100	6	Ano*	-609420.914 / -1141463.891	49.3565N, 16.4253E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
797844	podzemní	DN 100	4	Ano*	-609510.819 / -1141699.35	49.3543N, 16.4244E
797463	podzemní	DN 100	6	Ano*	-609529.828 / -1142366.138	49.3483N, 16.4252E
797001	podzemní	DN 100	6	Ano*	-609459.555 / -1142215.744	49.3497N, 16.4259E
797452	nadzemní	DN 150	6	Ano*	-609548.655 / -1141804.37	49.3533N, 16.4241E
799363	nadzemní	DN 150	6	Ano*	-608974.693 / -1142519.17	49.3475N, 16.4330E
796856	podzemní	DN 150	6	Ano*	-609908.814 / -1142143.378	49.3499N, 16.4197E
796993	podzemní	DN 150	6	Ano*	-609359.618 / -1142596.992	49.3464N, 16.4279E
796997	podzemní	DN 200	6	Ano*	-609592.99 / -1142146.24	49.3502N, 16.4240E
799284	podzemní	DN 200	4	Ano*	-609263.49 / -1141872.98	49.3530N, 16.4281E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016