

ŘEZ A-A



Vzdušníková šachta bude osazena na nejvyšším a nejnižším místě výtlačného řadu + p 250 m na trase výtlačného řadu. V nejvyšším místě bude osazen automatický vzdušník. V případě nutnosti zavedení čistícího nástroje do potrubí se vzdušník a uzavírací soupě odmontuje a otevře se viko čistícího kusu. V případě proplachování se místo vzdušníku namontuje rychlospojka a umožní tak proplach tlakosmím vozem. V nejnižším místě výtlačného řadu bude osazena proplachovací šachta ve stejném provedení. Pouze místo vzdušníku bude osazenou soupě s rychlospojkou. V případě nutnosti zavedení čistícího nástroje se bude postupovat výše uvedeným postupem.

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s. Křížová 47, 150 00 PRAHA 5		
	Vypracoval: Ing. M. Brada		Hlavní inž. projektu: Ing. M. Buloř
Projektant: Ing. M. Brada		Ved. atelieru: Ing. L. Kužel	
NĚMČICE - VÝSTAVBA KANALIZACE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 02.2 VÝTLAČNÝ ŘAD 1			Datum: 6/2024
			Stupeň: DSP/DPS
			Formát: 3 A4
Investor: Obec Němčice, Němčice 8, 294 42 Luštěnice			Zak.číslo: VIS-2/24 - 021
VZDUŠNÍKOVÁ A PROPLACHOVACÍ ŠACHTA			Měřítko: 1:25
			Číslo přílohy: D.2.3.2
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			