

ŘEZ A-A



Vzdušníková šachta bude osazena na nejvyšším a nejnižším místě výtlačného řadu + p 250 m na trase výtlačného řadu. V nejvyšším místě bude osazen automatický vzdušník. V případě nutnosti zavedení čistícího nástroje do potrubí se vzdušník a uzavírací soupě odmontuje a otevře se viko čistícího kusu. V případě proplachování se místo vzdušníku namontuje rychlospojka a umožní tak proplach tlakosmím vozem. V nejnižším místě výtlačného řadu bude osazena proplachovací šachta ve stejném provedení. Pouze místo vzdušníku bude osazenou soupě s rychlospojkou. V případě nutnosti zavedení čistícího nástroje se bude postupovat výše uvedeným postupem.

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.		
	Křížová 47, 150 00 PRAHA 5		
Vyracoval: Ing. M. Brada		Hlavní inž. projektu: Ing. M. Buloř	
Projektant: Ing. M. Brada		Ved. atelieru: Ing. L. Kužel	
NĚMČICE - VÝSTAVBA KANALIZACE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 03.2 VÝTLAČNÝ ŘAD 1.1		Datum: 6/2024	
		Stupeň: DSP/DPS	
		Formát: 3 A4	
Investor: Obec Němčice, Němčice 8, 294 42 Luštěnice		Zak.číslo: VIS-2/24 - 021	
VZDUŠNÍKOVÁ A PROPLACHOVACÍ ŠACHTA		Měřítko: 1:25	
		Číslo přílohy: D.3.3.4	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			