

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: VIS/197/24/Pij
Ze dne: 18. listopadu 2024

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Sp. zn.: S-KHSSC 36779/2023
Č. j.: KHSSC 81341/2024

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 310 014 522
E-mail: oto.hlavac@khsstc.cz

Datum: 5. prosince 2024

Němčice – splašková kanalizace – závazné stanovisko k záměru

Na základě žádosti stavebníka Obce Němčice, Němčice 8, 294 42 Luštěnice, IČO 00238317 na základě plné moci zastoupeného společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČO 60193689 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258“), místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu a podle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258, dokumentaci k povolení záměru „Splašková kanalizace Němčice“ v rozsahu právní úpravy provedené § 3, 4, 5, 30 zákona č. 258.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že v části projektu týkající se kanalizace nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko se nevydává.

V části projektové dokumentace týkající se přeložky veřejného vodovodu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v rozsahu právní úpravy provedené § 3, 4, 5 zákona 258 v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace k záměru na stavbu „Splašková kanalizace Němčice“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258 se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudaci bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu překládané části veřejného vodovodu použil

pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudaci bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku pitné vody odebrané z překládané části veřejného vodovodu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258.

Odůvodnění:

Dne 18. listopadu 2024 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci k záměru na stavbu „Splašková kanalizace Němčice“. Dokumentaci vypracoval v červnu 2024 pan Ing. Martin Brada, hlavní inženýr projektu Ing. Martin Butor, č. zakázky VIS-2/21-022, č. paré neuvedeno. Projektová dokumentace posuzována z hlediska budoucí vhodné jakosti pitné vody a případného hlukového vlivu provozu ČSOV na své okolí. Staveními objekty kanalizace včetně elektro nejsou zájmy orgánu ochrany veřejného zdraví dotčeny.

Stavba řeší odkanalizování obce Němčice gravitační kanalizací svedenou do dvou čerpacích stanic odpadních vod, z kterých budou výtlačným řadem čerpány do stokové sítě obce Sýčina odkud jsou vedeny do ČOV Dobrovice. Nově navržená gravitační splašková kanalizace bude vybudována z trub kameninových hrdlových DN250, které budou pokládány do betonového lože. Osazené revizní šachty budou kruhové, prefabrikované Ø1000 mm pokládány na betonovou desku a ukončené kruhovým vstupním otvorem Ø600 mm. Vstupní otvory budou opatřeny těžkými litinovými uzamykatelnými poklopy třídy D400 v kombinaci s odvětráním a bez odvětrání. Kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150. Splaškové odpadní vody budou z ČSOV1 čerpány výtlačným řadem, který bude napojen na novou stokovou síť s napojením na západním okraji obce Sýčina. Výtlačný řad bude z vysokohustotního polyetylenu HDPE100, SDR11, d110 s ochranným PP pláštěm v délce 2147,1 m. Čerpací stanice odpadních vod bude umístěna na obecním pozemku je to pozemek parc. č. 379/1. ČSOV1 bude podzemní objekt. Jedná se o kruhovou plastovou šachtu, která je přitížena betonovým prstencem. Čerpací stanice budou se systémem separací tuhých látek. Areál čerpacích stanic nebude oplocen. Nadzemní část čerpací stanice bude elektropilíř, vstupní poklop do šachty a odvětrávací hlavice. Zpevněná plocha bude tvořena zámkovou dlažbou. Čerpací stanice budou vybaveny kompresorem na stlačený vzduch. Tento vzduch bude dávkován do výtlačného potrubí a bude potlačovat hnilobné procesy a zápach. Stavba nebude produkovat škodlivé látky do ovzduší a ani jej nijak neovlivňuje. Hluk z čerpadel ČSOV bude tlumen okolní zemínou. Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: Nařízení vlády 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Čerpací stanice odpadních vod 1 bude umístěna na obecním pozemku je to pozemek parc. č. 379/1. Čerpací stanice odpadních vod 2 bude umístěna na obecním pozemku je to pozemek parc. č. 179/1. ČSOV budou podzemní objekty. Jedná se o kruhovou plastovou šachtu, která je přitížena betonovým prstencem. Čerpací stanice bude se systémem separací tuhých látek. Areál čerpacích

stanic nebude oplocen. Nadzemní část čerpací stanice bude elektropilíř, vstupní poklop do šachty a odvětrávací hlavice. Zpevněná plocha bude tvořena zámkovou dlažbou. Čerpací stanice bude vybavena kompresorem na stlačený vzduch. Tento vzduch bude dávkován do výtlačného potrubí a bude potlačovat hnilobné procesy a zápach. K čerpacím stanicím budou provedeny přípojky NN. Hluk z čerpadel ČSOV bude tlumen okolní zeminou.

Z důvodu umístění nového výtlačného řadu kanalizace a jeho ochranného pásma bylo nutné přeložit řad stávajícího vodovodu v délce 51,60 m. Přeložka bude vybudována z materiálu HDPE PE100 d90 SDR11 na pozemku komunikace parc. č. 41/2 od úrovně pozemku 26/4 až po úroveň pozemku 25/5.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci a splnění daných podmínek se předpokládá odpovídající jakost dodávané pitné vody. Hlukové ovlivnění okolí se z provozu ČSOV nepředpokládá.

Podmínka č. 1 tohoto stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 12 zákona č. 258.

Podmínka č. 2 tohoto stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258 a § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Mladá Boleslav a Nymburk

Rozdělovník
Adresát – DS
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.

05-12-2024

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Němčice - Splašková kanalizace - stanovisko k povolení záměru
ID zprávy: 1448734315
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 5. 12. 2024 v 14:32:31

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
Dittrichova 329/17, Nové Město, 12000 Praha 2, CZ
ID schránky: hhcai8e
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KHSSC 81341/2024
Naše spisová zn.: S-KHSSC 36779/2023
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Nemcice_vodovod.pdf (614,43 kB)

Události zprávy:

5. 12. 2024 v 14:12:40 EV0: Datová zpráva byla podána.
5. 12. 2024 v 14:12:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
5. 12. 2024 v 14:32:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.