

Tabulka místností 1.PP		
Č.	**Název místnosti**	**Plocha (m2)**
0.01	SKLAD PRO PŘÍVĚSY	43,68
0.02	DÍLNA PRO HASIČSKOU TECHNIKU	32,10
0.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	7,49
		83,27 m²

LEGENDA:

- ROZVODY TEPLÉ VODY
- ROZVODY STUDENÉ VODY
- ROZVODY CIRKULACE
- U, WC... OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA ZNAČENÍ:

WC	-	KLOZET KERAMICKÝ
U	-	UMYVADLO
D	-	DŘEZ KUCHYŇSKÝ
S	-	SPRCHA
M	-	MYČKA
P	-	PISOÁR
TČ	-	TEPELNÉ ČERPADLO VIZ ČÁST VYTÁPĚNÍ

V1 ZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

TLOUŠŤKY IZOLACÍ POTRUBÍ:

ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY VE VŠECH
DIMENZÍCH TERMOIZOLAČNÍ IZOLACÍ Z PE tl. 13 mm.
POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY A CIRKULACE VEDENÉ VOLNĚ A V PODHLEDU BUDE OPATŘENO
TERMOIZOLAČNÍ IZOLACÍ Z PE a MINERÁLNÍ VATY S POVRCHOVOU AL FOLIÍ DLE NÁSLEDUJÍCÍHO:

POTRUBÍ TV - typ PP-RCT, SDR 9, PN22
Vedení volně, pod stropem a v podhledu:
- potrubí ø32x3,6mm - izolace ø35mm, tl.30mm - MW
- potrubí ø25x2,8mm - izolace ø25mm, tl.25mm - PE
- potrubí ø20x2,3mm - izolace ø20mm, tl.20mm - PE

Vedení v v drážkách zdiva, podlahách a při křížení:
- potrubí ø32x3,6mm - izolace ø32mm, tl.13mm - PE
- potrubí ø25x2,8mm - izolace ø25mm, tl.13mm - PE
- potrubí ø20x2,3mm - izolace ø20mm, tl.13mm - PE

POZNÁMKY:

- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ VODY JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% VE SMĚRU K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
- ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PP-RCT, SDR9, PN22 POTRUBÍ BUDE KOTVENO DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSEJÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ , JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVANÉ KONSTRUKCE - DLE PBŘ
- POTRUBÍ VODOVODU JE VEDENO V PODLAHÁCH, V DRÁŽKÁCH STĚNY A V PŘEDSTĚNÁCH
- NA STAVBĚ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ!!

DETAIL VODOMĚRNÉ SESTAVY



S

Novostavba hasičské zbrojnice obec Stračov na p.p.č.79/2 v k.ú Stračov			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
INVESTOR:	Obec Stračov, Stračov č.p.2, 503 14 Stračov	ČÍSLO PARÉ :		
VYPRACOVAL	Ing. Petr Hodyc			
KONTROLOVAL	Bc. Tomáš Nosek			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Petr Hodyc		Formát	A2
DÍL DOKUMENTACE	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Datum	04/2025
NÁZEV VÝKRESU **Půdorys 1.PP - VOD**			Stupeň projektu	DPS
			Měřítko	1:50
			Číslo výkresu	D.1.4.1.06