



- POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ UHLÍKOVÉ OCELI SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM.
- POTRUBÍ BUDE KOTVENO A ODMLATOVÁNO DLE TECHNIČKÝCH PODKLADŮ VÝROBCŮ
- POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE, DŘÁŽKÁCH ZDIVA, POD STROPEM A V TECHNIČKÉ MÍSTNOSTI BUDE IZOLOVÁNO DLE TABULKY V LEGENDĚ
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- OTOPNÁ TĚLESA SPODNÍM PŘIPOJENÍM BUDOU NAPOJENA ROHOVÝM ŠROUBENÍM ZE STĚNY
- POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ JEDNOTKOU TEPELNÝCH ČERPADEL MUSÍ BÝT V ZIMNÍM OBDOBÍ VYPŮSTĚNO PŘI VÝPÁDEKU ELEKTRICKÉ ENERGIE DELŠÍM NEŽ 4 HODINY - OCHRANA POTRUBÍ PROTI ZAMRZUTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA DŮKLADNĚ PROVĚŘIT NA STAVBĚ.
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT PROJEKTANTEM.
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEM!!!

Novostavba hasičské zbrojnice obec Stračov na p.p.č.79/2 v k.ú Stračov			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
INVESTOR:	Obec Stračov, Stračov č.p.2, 503 14 Stračov		ČÍSLO PARÉ :	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Hodyc			
KONTROLOVAL	Bc. Tomáš Nosek			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Petr Hodyc			
DÍL DOKUMENTACE			D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	
NÁZEV VÝKRESU			Půdorys 1.PP	
			Formát	A2
			Datum	04/2025
			Stupeň projektu	DPS
			Měřítko	1:50
			Číslo výkresu	D.1.4.2.02