



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

Určeno všem dodavatelům, kteří požádali nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel		Organizátor	
Obec Skřivany		KANSPO s.r.o.	
sídlo	Dr. Vojtěcha 199 503 52 Skřivany 00269514	sídlo	Požárníků 302/1B 767 01 Kroměříž - Vážany
IČ	00269514	Statutární zástupce:	Jiří Macháček, jednatel
Statutární zástupce:	Vladimír Futera, starosta	tel.:	739 201 829
Kontaktní osoba:	Vladimír Futera	e-mail	kanspo@kanspo.cz
	tel.: 495 491 318	IČ	48911976
	email: skrivany@skrivany.cz	DIČ	CZ48911976

Podlimitní veřejná zakázka

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ SKŘIVANY

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Dotaz č. 1 (ze dne 07. 06. 2013)

v návaznosti na zodpovězený dotaz č.3 (viz.níže) Vás žádáme o zaslání opraveného výkazu výměr.

Dotaz č. 3 (ze dne 05. 06. 2013)

Pol.: 968 - Vybourání stávajících parapetů - m2 - 200,95

Nemá to být délka : Při šířce 25 cm by to bylo cca 800 m délky parapetů.

Odpověď č. 3

Ve výkazu výměr u této položky jsou sečteny délky parapetů všech oken, pouze je mylně uvedena jednotka, jedná se o metry běžné, ne čtvereční.

Odpověď č. 1

Na žádost uchazeče zadavatel přikládá výkaz výměr s opravenou jednotkou u položky č. 968 - Vybourání stávajících parapetů.

V Kroměříži, dne 10. 06. 2013

 **kanspo** KANSPO s.r.o.
Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, Vážany
(IČ) 48911976 (DIČ) CZ48911976


Jiří Macháček
jednatel KANSPO s.r.o. – organizátor VZ