

PROTOKOL č. 99-P-59

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Hronově dne 6. 1.2000

Složení komise:

Předseda	Týfa Pavel	- projektant elektro
Členové	Gorgan Luboš	- projektant elektro
	ing. Maršík	- stavební projektant
	ing. Brát	- zástupce investora

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu: **Stavební úpravy kuchyně a jídelny
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší**

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Podklady stavebního projektanta

Normy ČSN

Podklady investora

Prohlídka stávajícího objektu

Podklady technologie a odvětrání

Přílohy:

Popis objektu:

Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Objekt se nachází v zastavěné části města Rtyně v Podkrkonoší. Nachází se v areálu ZŠ Rtyně v Podkrkonoší naproti budově školy. Jedná se o přízemní budovu se suterénem, jež se bude využívat i nadále jako kuchyň a jídelna.
Bližší popis všech místností je uveden níže v tabulce pro určení prostředí.



Tabulka pro určení prostředí v jednotlivých místnostech:

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	RA	RB	RC
Vstupní zád.	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1
Hala	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1
Předsín	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1
Úklid	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1
Předsín	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1
Jídelna	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Denní sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Kancelář	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Zádveří	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Příjem	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Výtah	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Satna	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Kotelna	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sklad pro oboj	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Chladicí míst.	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Předsín 003 z.1	5	5	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Předsín 003 z.2	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Předsín 003 z.3.	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sprcha z.1	5	5	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sprcha z.2	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sprcha z.3	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Výdej do 120cm	5	5	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Výdej nad 120cm	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Mytí nádobí do 120cm	5	5	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Mytí nádobí nad 120cm	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Kuchyně do 120cm	5	5	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Kuchyně nad 120cm	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sklad 007 do 120cm	5	5	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Sklad 007 nad 120cm	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Rampa	7	8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Venku	7	8	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Pod přístř.	7	8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1

	RD	BE	CA	CB
Vstupní zádveř	1	1	1	1
Hala	1	1	1	1
Předsíň	1	1	1	1
Úklid	1	1	1	1
WC	1	1	1	1
Předsíň	1	1	1	1
Jídelna	1	1	1	1
Chodba	1	1	1	1
Denní sklad	1	1	1	1
Kancelář	1	1	1	1
Zádveří	1	1	1	1
Příjem	1	1	1	1
Výtah	1	1	1	1
Šatna	1	1	1	1
Kotelna	1	1	1	1
Sklad	1	1	1	1
Sklad org. odpí	1	1	1	1
Chladicí míst.	1	1	1	1
Předsíň 002	1	1	1	1
z.1				
Předsíň 003	1	1	1	1
z.2				
Předsíň 003	1	1	1	1
z.3.				
Sprcha z.1	1	1	1	1
Sprcha z.2	1	1	1	1
Sprcha z.3	1	1	1	1
Výdej	1	1	1	1
do 120cm				
Výdej	1	1	1	1
nad 120cm				
Mytí nádobí	1	1	1	1
do 120cm				
Mytí nádobí	1	1	1	1
nad 120cm				
Kuchyně	1	1	1	1
do 120cm				
Kuchyně	1	1	1	1
nad 120cm				
Sklad 007	1	1	1	1
do 120cm				
Sklad 007	1	1	1	1
nad 120cm				
Barba	1	1	1	1
Venku	1	1	1	1
Pod přístř.	1	1	1	1

Legenda:

A - vnější činitel prostředí

AA - teplota okolí

AB - atmosferické podmínky v okolí (vlhkost)

AC - nadmořská výška

AD - výskyt vody

AE - výskyt cizích pevných těles

AF - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek

AG - mechanické namáhání - ráz

AH - mechanické namáhání - vibrace

AJ - ostatní mechanická namáhání

AK - výskyt rostlinstva nebo plísní

AL - výskyt živočichů

AM - Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN - sluneční záření

AP - seismické účinky

AQ - bouřková činnost

AR - pohyb vzduchu

AS - vítr

B - využití

BA - schopnost osob

BB - elektrický odpor lidského těla

BC - dotyk osob s potenciálem země

BD - podmínky účinku v případě nebezpečí

BE - povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C - konstrukce budovy

CA - stavební materiály


CB - konstrukce budovy

Rozhodnutí: Komise souhlasí.
Protokol vypracován podle ČSN 332000-3, 332000-5-51.

Zdůvodnění: Třída, označení - stanoveno dle posouzení komise.

ELTYM® spol. s r.o.
Husova 207, tel./fax 0441/482162
549 31 HRONOV ②

Datum sepsání protokolu:
6. 1. 2000


Podpis předsedy komise:
Týfa Pavel

