

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

Zadavatel

název: **město Neratovice**
sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 00237108
statutární orgán: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto v reakci na dotazy účastníků zadávacího řízení poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, které uveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz č. 12:

V zadávací dokumentaci je v bodě XI.2 / 1 uveden požadavek na plastová okna, kde jejich rám má splňovat požadavek $U_f = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$. Naproti tomu v technické zprávě, která byla zveřejněna jako součást vysvětlení č. 3, je uveden požadavek na plastová okna: prům. $U_f = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nevyztužený rám $U_f = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$, armovaný $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Žádáme zadavatele o vyjádření, která hodnota je správná. Zároveň zadavatele upozorňujeme, že tato informace je pro nás zásadní, jestli podat či nebudat nabídku, proto žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu poslední věty § 99 odst. 2 ZZVZ.

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel znovu prověřil uvedené parametry a trvá na požadavku uvedeném v čl. XI.2 bod 1. ZD, tj. doložení certifikátu akreditované laboratoře, ze kterého bude patrné, že plastový vícekomorový okenní profil, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, splňuje součinitel prostupu tepla rámem maximálně $U_f = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Jedná se o maximální možnou hodnotu U_f standartního rámu, jejíž splnění je důležité pro dosažení závazných energetických ukazatelů budovy v pasivním standardu požadovaných pravidly dotčeného dotačního titulu.

(Účastníkem zmiňované hodnoty v TZ jsou průměrné, zahrnující i atypické vyztužené rámy, tyto hodnoty se navzájem nevylučují a neodporují si).

Zadávací dokumentace zůstává nezměněna. Ve vztahu k těmto částem ZD též nedošlo k žádné změně či doplnění, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu poslední věty § 99 odst. 2 ZZVZ.

V Praze dne 21. května 2020

.....
Bc. Petr Půta
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
(z pozice administrátora veřejné zakázky)