

**Dodatečné informace č. 6 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc. č. 107/4, k.ú. Grygov“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Grygov
Se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČ: IČ: 00298875

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.:+420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 31¹

Dotaz k vysvětlení zadavatele dotazu č.28 z dodatečných informací č.5 ze dne 1.12.2021:

Chladicí smyčka se montuje ke kotlům na tuhá paliva jako pojistné zařízení pro případ přerušení dodávky elektrické energie, aby nedošlo k přehřátí kotle a následné havárii. Pokud tato smyčka není u těchto kotlů namontována, není možno odborně spustit servisním technikem a nebude platit záruka na kotel. Prosíme o doplnění této položky včetně vodovodního a odpadního potrubí.

Vysvětlení zadavatele

Po projednání s projektantem není u automatických kotlů na pelety chladicí smyčka nutná, neboť díky malému množství paliva v hořáku nehrozí přetopení kotle při výpadku elektrické energie. Při výpadku elektrického proudu dojde k přerušení dodávky paliva. Pokud uchazeč má názor, že je vychlazovací smyčka nutná, ať provede ocenění chladicí smyčky dle svého uvážení podle jím navrženého typu automatického kotle na pelety jako součást ceny kotle. Použití chladicí smyčky také popíše v samotné nabídce.

Dotaz č. 32

- k výkazům výměr Elektro a Hromosvod v celkovém rozpočtu – stavební úpravy budovy č.p 206 ..., je jiné rozdělení položek než v samostatných rozpočtech

např. objekt EL – Elektroinstalace:

pol.č.2 – Elektromontáže (mat.. nosný) není uveden v samostatném rozpočtu

pol.č.6 – Rozvaděče – jednoznačné položky (mat. nosný)

pol.č.14 GZS a C21M a navázaného rozpočtu atd.

objekt HR - Hromosvod:

pol.č.2 – Elektromontáže (mat.. nosný) není uveden v samostatném rozpočtu

pol.č.9 GZS a C21M a navázaného rozpočtu atd

Jak přerozdělit ceny položek ze samostatného rozpočtu – Elektro, Hromosvod do celkového výkazu výměr?.

¹ Číslování dotazů navazuje na předchozí dodatečné informace č. 5

Vysvětlení zadavatele

Samostatný rozpočet jak pro elektro, tak pro hromosvod byl doplněn o rekapitulaci, kde součtové položky rekapitulace odpovídají jednotlivým položkám v hlavním rozpočtu. U samostatného rozpočtu elektroinstalace i hromosvodu mají některé součtové položky na listu rekapitulace nastavenou napevno nulovou hodnotu. Tato nulová hodnota bude uchazečem uvedena také v příslušném listu hlavního rozpočtu. Konkrétně se jedná o položky hlavního rozpočtu: elektroinstalace č. 3, 4, 6, 7, 10, 13, hromosvod č. 3, 4, 8.

Doplněné dílčí rozpočty elektro a hromosvodu jsou přiloženy k těmto dodatečným informacím.

Pokud uchazeč přesto není schopen toto jednoznačně rozklíčovat, nechť vyplní jednotlivé položky dílčích samostatných výkazů výměr (elektro a hromosvod), ze kterého mu vyjdou celkové ceny za elektro a hromosvod a tyto celkové ceny zapíše do libovolné položky příslušného listu hlavního rozpočtu (elektro, hromosvod). V takovém případě nevyplnění ostatních položek elektro a hromosvodu v hlavním rozpočtu nebude bráno jako chyba.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 0474486667.

V Olomouci, dne 6. 12. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Přílohy:

- 1 - ELEKTROINSTALACE Grygov č.p.206 SLEPÝ Rozpočet_dod.inf.6.xls
- 1 - HROMOSVOD Grygov č.p.206 SLEPÝ Rozpočet_dod.inf.6.xls