

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 10. 1. 2025

Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ZZVZ")

### **Identifikace zadavatele**

Název: Obec Hořovičky  
Sídlo: Hořovičky 111, 270 04 Hořovičky  
IČ: 00243728  
Zastoupen: Ing. Andreou Mendíkovou, starostkou obce

### **Identifikace veřejné zakázky**

Název veřejné zakázky: Hořovičky – kanalizace a ČOV  
Druh veřejné zakázky: na stavební práce  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

### **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Níže uvedené dotazy byly podány po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel však i přesto vysvětlení poskytne.

#### **Dotaz č. 1**

Uchazeč nalezl rozpor mezi projektovou dokumentací a vyjádřením k projektové dokumentaci (PD) od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V projektové dokumentaci a soupise prací se uvádí, že na opravu vrchního krytu se má použít **asfaltový beton mastixový typu SNA1 JS**, zatímco ve vyjádření ŘSD k PD je uvedeno, že se má použít **asfaltový beton mastixový typu SMA1 JS**.

Asfaltový beton mastixový typu **SNA1 JS** je typ asfaltového betonu určený pro studenou aplikaci, zejména pro opravy výtluků, ne pro opravu komunikace v celé její šíři (tento typ asfaltu je pytlovaný a pokládá se ručně). Dále se domníváme, že i označení **SMA1 JS** je také špatně. Domníváme se, že správné označení pro asfaltovou mastixovou směs je **SMA 11S**, která je běžně používána pro finální vrstvy na komunikacích I. Třídy pokládána strojně.

Může uchazeč pro ocenění této položky použít asfaltový beton mastixový typu **SMA 11S**?

#### **Reakce na dotaz č. 1**

Ano, dodavatel může pro ocenění této položky použít asfaltový beton mastixový typu SMA 11S.

#### **Dotaz č. 2**

Může uchazeč ve své nabídce použít na tlakové kanalizaci armatury (sekční a přípojková šoupata) určené pro odpadní neagresivní vodu?

#### **Reakce na dotaz č. 2**

Ano, dodavatel může v nabídce použít na tlakové kanalizaci armatury (sekční a přípojková šoupata) určené pro odpadní neagresivní vodu.

V Praze dne 10. ledna 2025

Zpracoval: Administrátor