

Dodatečné informace č. 1 a 2 k Zadávací dokumentaci

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim ve smyslu
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Vizovice

(dále také „Veřejná zakázka“)

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění údajů týkající se rekonstrukce rozvaděčů, ks, uvedené v rozpočtu ale jinak nikde nepopsané.

Odpověď č. 1:

Počet rozvaděčů vychází ze zadávací dokumentace a jedná se tak o 4ks. Jejich rekonstrukce musí být provedena v plném rozsahu tak, aby odpovídali nové soustavě VO - vybavení přepětovými ochranami, spínacími, jisticími a dalšími potřebnými prvky a zároveň, aby na ně mohla být provedena revize.

Dotaz č. 2:

řádek č. 113 – Nástavec na stáv. soup, co si pod tím máme představit.

Odpověď č. 2:

Nástavec na stávající sloup - je konstrukční prvek sloužící k prodloužení sloupu tak, aby byly splněny světelné parametry soustavy VO.

Dodatečná informace

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky, proto se na formě, způsobu, lhůtě podání a místě pro podání nabídky nic nemění.

Dne 17. 7. 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

Ing.
Miroslav
Šafařík, Ph.
D.

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Šafařík, Ph.D.
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27172392,
o=POSENNA o.p.s. (IČ
27172392), ou=1, cn=Ing.
Miroslav Šafařík, Ph.D., sn=Šafařík,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P528913
Datum: 2017.07.17 08:51:11
+02'00'