

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Litoměřicích dne 11.4.2022

Č. j. odesílatele: -----
Č. j.: KHSUL 16560/2022
Sp. značka: HDD 636/2006
Vyřizuje: Petra Hájková
Telefon: 477755552
E-mail: petra.hajkova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

**Město Třebenice
Paříkovo náměstí 1
411 13 Třebenice**

V zastoupení: ProRea CZ s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4

Stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Název stavby: „Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti“

Investor: Město Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice, IČ 00264521

Zpracovatel dokumentace: ProRea CZ s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, IČ 29417007

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice (dále jen „KHS“), ze dne 15.4.2022, zaevidované pod č.j. KHSUL 115742/2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti“ předložené firmou ProRea CZ s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, IČ 29417007, na základě plné moci ze dne 4.4.2022 udělené stavebníkem: Městem Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice, IČ 00264521, posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen PD) „Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti“.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 410/2005 Sb.), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací, která je podkladem pro stavební řízení ke stavbě „**Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti**“ se

n e s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí:

Předložená projektová dokumentace byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená PD řeší dílčí kontaktní zateplení obvodového pláště na jihovýchodní, severozápadní a jihozápadní fasádě, výměnu výplňových otvorů na jihozápadě fasády - sklobetonové tvárnice (luxfery). Dále výměnu střešní krytiny, zateplení krovu s doplněním střešních oken. Stávající venkovní schodiště na jižní straně budovy (východ na zahradu) bude odstraněno a nahrazeno novým betonovým schodištěm s protismykovou keramickou dlažbou a protismykovými nášlapy.

Objekt má dvě nadzemní podlaží, nevytápěnou půdu a je částečně podsklepen. K objektu na severozápadní a jihovýchodní straně přiléhá stavba městského typu. V části vnitrobloku byla v roce 1970 přistavěna šatna s kabinetem v patře. Stávající obvodové zdívo z plných pálených cihel bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl. 160 mm. Okenní výplně na řešeném objektu jsou stávající plastová s izolačním dvojsklem (výměna v roce 2008). Okenní výplně z luxfer na jihozápadní fasádě budou vyměněna za plastová s izolačním trojsklem. Navržená střešní okna budou dřevěná s izolačním trojsklem.

Předložená projektová dokumentace neodpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“) a vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 410/2005 Sb.“), neboť nebyly předloženy některé níže uvedené dokumenty.

Součástí projektové dokumentace nebyl předložen výpočet denního osvětlení zohledňující zateplení objektu základní školy a výměnu oken (šířka ostění, barevné provedení fasády a vnitřních stěn) dle požadavků §12, §15 „vyhl. č. 410/2005 Sb.“ a platných ČSN (EN 17 037 a 73 0580).

Upozorňuji na to, že v návaznosti na provedený výpočet denního osvětlení musí být v souladu s hygienickými a normovými požadavky také parametry umělého, respektive sdruženého osvětlení.

Pro vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- *Žádost ze dne 15.4.2022, zaevidované pod č.j. KHSUL 115742/2022, podaná firmou ProRea CZ s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, IČ 29417007.o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti“.*

- *Projektová dokumentace „Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti, předložené firmou ProRea CZ s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, IČ 29417007.*
- *Plná moc 4.4.2022 udělené stavebníkem: Městem Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice, IČ 00264521.*

Po posouzení výše uvedené žádosti s požadavky zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno toto nesouhlasné závazné stanovisko.

otisk razítka

MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

1x KHS - spis

1x Stavebník - Město Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice, IČ 00264521

1x Zmocněnec - ProRea CZ s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, IČ 29417007