

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

v souladu s ust. § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Kotel K1 – spalování FCC a ACO
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO:	24781452

Výše uvedený Zadavatel

ROZHODL A OZNAMUJE

výběr dodavatele v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele

Provyko s.r.o., se sídlem Vinařská 558/3a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 29277451

2. Zpráva o hodnocení nabídek

Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.

3. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Splnění podmínek základní způsobilosti bylo prokázáno v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. Účastník doložil:

- výpis z RT p. Alojz Boko ze dne 25. 2. 2025
- výpis z RT p. Tomáš Hlaváček ze dne 25. 2. 2025
- výpis z RT právnické osoby Provyko s.r.o. ze dne 25. 2. 2025
- čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na zdravotnímu pojištění ze dne 1.4.2025
- čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku ve vztahu ke spotřební dani ze dne 1.4.2025
- výpis z Obchodního rejstříku
- potvrzení o bezdlužnosti ze strany ÚSSZ ze dne 16. 1. 2025
- potvrzení o bezdlužnosti ze strany FÚ ze dne 17.1.2025

Splnění podmínek profesní způsobilosti bylo prokázáno v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. Účastník doložil:

- výpis z Obchodního rejstříku

Splnění kritérií technické kvalifikace bylo prokázáno v souladu se zadávacími podmínkami. Účastník doložil:

- seznam významných zakázek obsahující požadovanou referenci

PROVYKO

**SEZNAM VÝZNAMNÝCH / OBDOBNÝCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH
DODAVATELEM / UCHAZEČEM**

Dodavatel sídlo/místo podnikání:

Provyko s.r.o.

Vinařská 558/3a, Pisárky, 603 00 Brno

Já, níže podepsaný Dodavatel / Uchazeč v jednacím řízení s uveřejněním na zakázku „**Kotel K1 – spalování FCC a ACO**“, předkládám seznam významných zakázek, dodávek nebo významných služeb. Cena, doba jejich poskytnutí a identifikace objednatele a údajů pro ověření reference jsou uvedeny u jednotlivých významných zakázek, které jsou nedílnou přílohou tohoto seznamu.

1. **Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6 v Teplárně Trmice**
2. **Plynofikace kotle K3 v Teplárně Olomouc**

V Brně dne 10. 04. 2025

Provyko s.r.o.
Vinařská 3a, 603 00 Brno
IČ: 29277451, DIČ: CZ29277451
e-mail: provyko@provyko.cz
www.provyko.cz



Provyko s.r.o.
Ing. Tomáš Hlaváček
jednatel společnosti

Přílohy: Realizované zakázky obdobného charakteru
(soubor s názvem "Realizované zakázky obdobného charakteru.pdf")

Název veřejné zakázky:	Kotel K1 – spalování FCC a ACO
------------------------	--------------------------------

INFORMACE O REALIZOVANÝCH ZAKÁZKÁCH OBDOBNÉHO ROZSAHU A CHARAKTERU	
pro splnění kritéria technické kvalifikace dle části V. - kvalifikace pro účast v zadávacím řízení odst. 5.3 Zadávací dokumentace – kvalifikační podmínky	V posledních 5 realizoval alespoň jednu (1) významnou zakázku obdobného charakteru. Za významnou zakázku obdobného charakteru se považuje dodávka, instalace a zprovoznění hořáků pro kotel o výkonu nad 50MW a souvisejících dodávek a montáží potrubí.
Název realizované zakázky	Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6 v Teplárně Trmice
Stručný popis předmětu zakázky	Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků uhelných kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice: Jedná se o EPC projekt, kde jsme realizovali níže uvedené činnosti: - Dokumentace pro stavební řízení - Dokumentace pro provádění stavby - Hmotné plnění • Přívodní plynovod DN200 (délka 400m; tlak plynu 300kPa) • Hlavní uzávěr kotelny – 1 ks • Hlavní uzávěry kotle – 2 ks • Plynové hořáky – 8 ks • Armaturové zabezpečovací řady plynových hořáků – 8 ks • Rozvody hlavního a zapalovacího plynu v kotelně – 2 sady • Rozvody a ventilátory chladícího vzduchu – 2 sady • Rozvody odvodušnění plynu – 2 sady • Detekce úniky plynu • MaR, elektro a ASŘTP (zejména dodávka 8 ks BMS HC900 Honeywell) - Demontážní a montážní činnosti včetně izolací a vyzdívek - Uvedení do provozu - Optimalizace provozu na $\text{NO}_x < 150 \text{ mg/Nm}^3$ a současně $\text{CO} < 80 \text{ mg/Nm}^3$ v celém výkonovém rozsahu plynových hořáků.
Dodavatel **/zhotovitel zakázky	Provyko s.r.o.
Realizoval dodavatel **/zhotovitel zakázky zakázku jako poddodavatel, nebo společně s jinými dodavateli?	NE
Jméno objednatele / kontaktní osoba/ telefon	ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 Ing. František Vopat, Specialista PaRP-expert Tel.: +420 724 767 038, E-Mail: frantisek.vopat@cez.cz
Místo realizace	ČEZ, a.s., Teplárna Trmice, Edisonova 453, 400 04 Trmice
Jmenovitý výkon kotle (MWt)	160 t/h
Jmenovitý výkon plynového hořáku (MWt)	11,3 MWt.
Smluvní cena	89.948.000 CZK
Termín předání a převzetí zakázky (měsíc/rok)	11/2023

V souladu s Kvalifikační dokumentací (splnění technické kvalifikace) prohlašujeme tímto, že výše uvedená zakázka byla provedena v požadované kvalitě a rozsahu.

V Brně 28. 03. 2025

Provyko s.r.o.
Vinařská 3a, 603 00 Brno
IČ: 29277451, DIČ: CZ29277451
e-mail: provyko@provyko.cz
www.provyko.cz



Ing. Tomáš Hlaváček, jednatel

Název veřejné zakázky:	Kotel K1 – spalování FCC a ACO
------------------------	--------------------------------

INFORMACE O REALIZOVANÝCH ZAKÁZKÁCH OBDOBNEHO ROZSAHU A CHARAKTERU	
pro splnění kritéria technické kvalifikace dle části V. - kvalifikace pro účast v zadávacím řízení odst. 5.3 Zadávací dokumentace – kvalifikační podmínky	V posledních 5 realizoval alespoň jednu (1) významnou zakázku obdobného charakteru. Za významnou zakázku obdobného charakteru se považuje dodávka, instalace a zprovoznění hořáků pro kotel o výkonu nad 50MW a souvisejících dodávek a montáží potrubí.
Název realizované zakázky	Plynofikace kotle K3 v Teplárně Olomouc
Stručný popis předmětu zakázky	Plynofikace kotle K3 v Teplárně Olomouc, který byl původně uhelný o jmenovitém výkonu 100 t/h, nyní 66,7 t/h: Jedná se o EPC projekt, kde jsme realizovali níže uvedené činnosti: - Návrh a projekce úprav SO a PS technologie kotle a kotelny – Basic a Detail design - Hmotné plnění: • Stavební část (úpravy v kotelně, základy KV a RV,) • Rozvody plynu v kotelně • Plynové hořáky a plynové řady (celkem dodání 4ks plynových hořáků) • Systém spalovacího vzduchu, spalín a recirkulace spalín včetně nových ventilátorů • Úpravy tlakového celku – Ekonomizér EKO III a systém vstřikovací vody a výstupní parovod • Úpravy MaR a elektro a ASŘP • Detekce úniky plynu a požární čidla • Návrh a dodávka systému větrání kotelny - Demontážní a montážní činnosti včetně izolací a vyzdívek - Uvedení do provozu - Optimalizace provozu na $NO_x < 80 \text{ mg/Nm}^3$ a současně $CO < 65 \text{ mg/Nm}^3$ v celém výkonovém rozsahu kotle
Dodavatel**/zhotovitel zakázky	Provyko s.r.o.
Realizoval dodavatel**/zhotovitel zakázky zakázku jako poddodavatel, nebo společně s jinými dodavateli?	NE
Jméno objednatele / kontaktní osoba/ telefon	Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Ing. Milan Tománek, vedoucí projektů Tel.: +420 602 419 562, E-Mail: milan.tomanek@veolia.com
Místo realizace	Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod Teplárna Olomouc, Tovární 839/46, 779 00 Olomouc
Jmenovitý výkon kotle (MWt)	54,0 MWt (66t/h)
Jmenovitý výkon plynového hořáku (MWt)	15,0 MWt.
Smluvní cena	98.520.000 CZK
Termín předání a převzetí zakázky (měsíc/rok)	11/2024

V souladu s Kvalifikační dokumentací (splnění technické kvalifikace) prohlašujeme tímto, že výše uvedená zakázka byla provedena v požadované kvalitě a rozsahu.

V Brně 28. 03. 2025

Provyko s.r.o.
Vinařská 3a, 603 00 Brno
IČ: 29277451, DIČ: CZ29277451
e-mail: provyko@provyko.cz
www.provyko.cz



Ing. Tomáš Hlaváček, jednatel

- níže uvedené oprávnění a osvědčení

- oprávnění ev. č.: 1110/9/21/TZ-V,R,M-NA,PK1,HK2 k činnosti: výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení,
- oprávnění ev. č.: 4064/5/21/PZ-M,R-f,g k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,
- osvědčení ev. č. 7295/5/22/R-TZ-PK1, HK1, NA, NB k činnosti revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení vydané pro Ing. Lukáše Zelinku,
- osvědčení ev. č. 7296/5/22/Z-TZ-PK1, HK2, NA, NB k činnosti stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení vydané pro Ing. Lukáše Zelinku,
- potvrzení o pracovněprávním vztahu mezi účastníkem a panem Ing. Lukášem Zelinkou,
- osvědčení ev. č. 9376/5/21/R-PZ-f,g k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení vydané pro Ing. Martina Maška,
- osvědčení ev. č. 9375/5/21/M-PZ-f,g k činnosti montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení vydané pro Ing. Martina Maška,
- potvrzení o pracovněprávním vztahu mezi účastníkem a panem Ing. Martinem Maškem.

Splnění kritérií ekonomické kvalifikace bylo prokázáno v souladu se zadávacími podmínkami. Účastník doložil přehled minimálních obrátů za tři bezprostředně předcházejících účetní období a prokázal, že realizoval minimální obrát ve výši 60 mil. Kč ročně:

VÝKAZ OBRATU DODAVATELE				
Název Veřejné zakázky	Kotel K1 – spalování FCC a ACO			
Dodavatel:	Provyko s.r.o.			
Sídlo:	Vinařská 558/3a, Pisárky, 603 00 Brno			
Zapsán:	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70283			
IČO:	292 77 451			
Účetní období (uzavřené)	Účetní období od 01/2021 – do 12/2021	Účetní období od 01/2022 – do 12/2022	Účetní období od 01/2023 – do 12/2023	
Celkový obrát	453 mil. Kč	302 mil. Kč	569 mil. Kč	

Dodavatel současně potvrzuje, že na něj DOPADÁ povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a proto se lhůta pro podání daňového přiznání za předchozí účetní období, v souladu s ustanovením zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, § 136, PRODLUŽUJE o 6 měsíců tak, je uvedeno v tabulce výše

V Brně dne 28. 03. 2025

Provyko s.r.o.
Vinařská 3a, 603 00 Brno
IČ: 29277451, DIČ: CZ29277451
e-mail: provyko@provyko.cz
www.provyko.cz

Ing. Tomáš Hlaváček, jednatel

Údaje uvedené v přehledu obrátů byly hodnotící komisí ověřeny na základě výročních zpráv zveřejněných ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.

Splnění kritérií obchodních a technických podmínek bylo prokázáno v souladu se zadávacími podmínkami.

4. Výsledek hodnocení nabídek

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku Provyko s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 45.586.000,- Kč bez DPH jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, podanou v rámci elektronické aukce, neboť se jedná o jedinou nabídku přijatou v rámci toho zadávacího řízení. Nabídka Provyko s.r.o. splňuje veškeré podmínky definované Zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

5. Rozhodnutí a oznámení

Hodnotící komise doporučila Zadavateli přidělit veřejnou sektorovou zakázku účastníkovi **Provyko s.r.o.**

Zadavatel přijal doporučení komise.

6. Poučení

Dle § 50 ZZVZ není Zadavatel povinen odesílat oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení, pokud je v zadávacím řízení pouze jeden účastník. Z tohoto důvodu se dle § 246 odst. 1 ZZVZ na toto zadávací řízení nevztahuje zákaz uzavřít Smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek.

V Kralupech nad Vltavou, dne:

.....
David Pohl
jednatel

.....
Laurent Guillermin
jednatel

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

v souladu s ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Kotel K1 – spalování FCC a ACO
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO:	24781452

Zpráva o hodnocení sepsaná dne 21. 5. 2025 v rámci III. jednání hodnotící komise k výše uvedené veřejné zakázce.

Ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel obdržel v rámci tohoto zadávacího řízení celkem pouze jednu (1) nabídku podanou elektronickou formou, viz seznam hodnocených nabídek.

Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena účastníka Kč bez DPH
1	Provyko s.r.o.	Vinařská 558/3a, Pisárky, 603 00 Brno	29277451	48.556.000,-

Po vysvětlení a doplnění nabídky splnil výše uvedený účastník podmínky účasti a postoupil do fáze hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.

Hodnocení jednotlivých nabídek proběhlo formou elektronické aukce v souladu se zadávacími podmínkami a jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH podaná prostřednictvím elektronické aukce.

Pořadí nabídek po realizaci elektronické aukce:

Konečné pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena účastníka po elektronické aukci v Kč bez DPH
1	Provyko s.r.o.	Vinařská 558/3a, Pisárky, 603 00 Brno	29277451	45.586.000,-

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku účastníka Provyko s.r.o. ve výši 45.586.000,- Kč bez DPH, jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, neboť se jedná o jedinou nabídku přijatou v rámci toho zadávacího řízení. Tato nabídka splňuje veškeré podmínky definované zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

Hodnotící komise doporučuje Zadavateli přidělit výše uvedenou veřejnou sektorovou zakázku účastníkovi **Provyko s.r.o.**

Osoby, které se podíleli na hodnocení jednotlivých nabídek:

- Bínová Lucie
- Hoda Daniel, Mgr.
- Klíma Petr, Ing.
- Šimek Karel
- Tachecí Martin, Ing.