



Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Vodovody a kanalizace Znojemska, Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02, IČO: 45671745** – Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz“**.

Dotaz č. 1

V ZD v rozpočtu je položka č.23 - pluhování, která obsahuje i pokládku potrubí. Současně je pokládka potrubí řešena položkou 78 - montáž potrubí. Prosím o sdělení, zda položkou pluhování je míněno pluhování bez pokládky, aby při realizaci nedošlo k odečítání kladení potrubí z položky pluhování.

Odpověď zadavatele:

Položka č. 23 v zemních pracích změnila text pluhování – místo s pokládkou potrubí je text změněn na pluhování bez pokládky potrubí.

Dotaz č. 2

Dle ZD bude kladeno potrubí v tyčích dl.12 m, mat. SDR 17 v celém rozsahu. Dle vyjádření výrobců potrubí a technologů pokládky pluhováním není SDR 17 vhodná pro tento typ pokládky, doporučují SDR 11 a kladení návinu. Každá spojka na potrubí znamená překážku a zpomalení pokládky.

Prosím o informaci, zda bude možno pokládku pluhováním řešit s návinem a zda platí požadavek na SDR 17 v celém rozsahu stavby.

Odpověď zadavatele:

Potrubí z materiálu SDR17 navržené v zadávací dokumentaci respektuje kombinaci výkopové a bezvýkopové technologie, tak, aby byl použit jednotný profil potrubí. Pluhování potrubí z materiálu SDR17 neodporuje zvyklostem, případné použití potrubí z materiálu SDR11 připouštíme. Dle schválených technických standardů vlastníka vodohospodářské infrastruktury a jejího provozovatele je možná dodávka pouze v tyčích.

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nově běží do 31. 10. 2024 do 10:00 hodin.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Přílohy: - Výkaz výměr - Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz-výkaz výměr(2)

Žádáme účastníky, aby při podávání nabídky pracovali vždy s nejaktuálnější podobou zadávacích podmínek.
