

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:57

Jméno tazatele:

Datum:

28.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: Hydrantové skříně – dubleta ve výkazu
výměr

Odkaz: D.1.1.A JALOVISKO_VV.xlsx, D.1.4.A_ZTI_VÝKAZ
VÝMĚR.xls

Dotaz:

Ve výkazech výměr se pravděpodobně dubluje hydrantový systém. Prosím o porovnání následujících položek:

Výkaz výměr D.1.1.A JALOVISKO_VV.xlsx, zámečnické konstrukce, položka č. 156 „D+M Z/06 hydrantová skříně 650/650/250mm vč. vybavení, PÚ, doplňky dle PD“ - 15 ks.

Výkaz výměr D.1.4.A_ZTI_VÝKAZ VÝMĚR.xls, položka č. 149 „Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20, stálotvará hadice 30m“ - 15 ks

V případě dublety prosím o informaci, jak máme v ocenění hydrantů postupovat.

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

**NACENIT D.1.4.A_ZTI VÝKAZ VÝMĚR, POL.Č.149
HYDRANTOVÝ SYSTÉM, BOX S PLNÝMI DVEŘMI, PRŮMĚR 19/20, S TVAROVĚ
STÁLOU HADICÍ DN 25 MM, DÉLKY 30 M, VÝSTŘIKOVOU HUBICÍ DN 12 MM A
S VYDATNOSTÍ MIN. 0,3 L.S⁻¹.
15 KS, DODÁVKA + MONTÁŽ**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:58

Jméno tazatele:

Datum:

28.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: Zatížení drátkobetonové podlahy od patek regálů

Odkaz: *VÝPIS SKLADEB_POVRCHU_OBKladu.pdf, D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf*

Dotaz:

V odpovědi na dotaz č. 17 je potvrzeno bodové zatížení na podlahu od paty regálu 70kN/patku. Toto zatížení může mít vliv na celkovou skladbu podlahy. Ta takové zatížení nemusí unést, zvláště pokud by např. 2 regály stály zády k sobě či vedle sebe (2(4?) patky vedle sebe, tj. zatížení $70+70=140$ kN).

Pro takové zatížení by bylo nutné zvýšit tloušťku drátkobetonové podlahy, konstrukční vrstva by musela být zhuťněna na 120 Mpa (v TZ je požadavek 80 Mpa) a byla by nutná cementová stabilizace.

Žádáme o potvrzení projektanta, že pro Vámi navržené zatížení pro patku regálu bodově 70kN vyhovuje navržená skladba podlahy, a dále jak bude řešena skladba pro variantu 2(4?)patky bodově 140kN vedle sebe (nemáme k dispozici projekt regálu).

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

DLE STATICKÉHO VÝPOČTU DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY VYHOVUJE PRO ZATÍŽENÍ PATKY 70Kn – NÁVRH POČÍTÁ S MEZEROU MEZI PATKAMI 200MM

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.: 59**

Datum: 28.6.2017

Dotaz se týká: Dokumentace pro provedení stavby

Odkaz: D.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**Dotaz:**

Dle „DI08: Bude provedeno srovnání pláně na úroveň 188,00m n. m. = -0,500 pod úrovní nové podlahy. Podloží bude zhutněno na úroveň Edef2 min. 80 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5, popř. tato hodnota dosažena aplikací štěrku a zhutnění pláně. Předpokládaná vrstva štěrku 300mm (zhutněno na 80MPa)“. Odkopávky pro halu jsou dle dokumentace a výkazu výměr na úroveň -0,200 tzn. 188,30 m.n.m. To znamená že výkop 1477,188 m3 pro tuto výměnu podloží není ve výkresech ani v kubaturách výkazu výměr. Máme výkopy vč. likvidace výkopku pro výměnu podloží připočítat k položkám:

1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	3 885,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	973,98
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 843,86
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	973,98

Nebo rozpočítat do položky:

18	271531114R00	Zhutněný násyp/terén (štěrk) Edef2 min. 80MPa, Edef2/Edef1 < 2,5	m2	4 923,96
----	--------------	--	----	----------

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

**PLÁŇ BUDE SROVNÁNA NA ÚROVEŇ 188,300 M N.M.=-0,200
TOTO ODPOVÍDÁ HODNOTÁM VÝKOPU VE VÝKAZU VÝMĚR.
VRSTVA 300MM ŠTĚRKU BUDE POUŽITA POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ
DOSÁHNOUT HODNOTU PODLOŽÍ (MIN. 80MPa) PROSTÝM ZHUTNĚNÍM ROSTLÉHO
TERÉNU**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.: 60

Jméno tazatele:

Datum:29.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)
Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Dotaz: Úniková cesta vedoucí z místnosti 2.46 ke schodišti po chodbě nám na nechráněnou únikovou cestu připadá příliš dlouhá. Opravdu je to tak, že v objektu bude nechráněná úniková cesta o délce více než 50 metrů?

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

Úniková cesta je v souladu s **POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM** včetně souhlasného stanoviska HZS JMK

m.č.2.46 – technická místnost- el.rozvaděče - bez trvalého pobytu osob.

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.