

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

„ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den, zasíláme dotazy k akci " Zastávka – parkoviště, ul. Nádražní":

Dotaz č. 1:

SO 101.1 – Palisády (pol. 49 – 58)

Na základě DI 2 bylo vyjasněno, že pol. 49-52 jsou položky po pokládku palisád. Prosíme tedy o revizi těchto položek, zároveň i položek pro počet kusů jednotlivých palisád (53-58), jelikož neodpovídají výkresu D_1_9. Nesedí jak některé počty kusů, tak délky pro pokládku. Také označení součtů pro položky I15-20 není jednoznačné, protože položky pro palisády jsou označené jako I5-I10 a pokládka jako součty I15-I20. Také žádáme o úpravu názvu pro pokládku palisád, aby odpovídaly výškám palisád, ke kterým jsou přiřazeny.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položka nasazená na osazení palisád č. 49-52 je položkou agregovanou a rozhodující je zde výška palisády nad terénem. Z důvodu větší přehlednosti byly položky pro osazení palisády změněny na položky osazení dle délky palisády a doplněny položky, které nejsou obsahem původních položek.

Délky jednotlivých úseků pol. I15 - I20 a počty palisád pol. I5 - I10 jsou v soupisu v pořádku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Vážený zadavateli,

prosím o upřesnění k VO:

1. Ve VV je uvedeno 5 ks svítidel, ale dále je tam i položka montáž stožárů 15 ks. Je to uvedeno správně?
2. Ve VV je uvedeno: 28PKB.711030 CYKY-J 4x10 RE, ale v situaci a TZ je uveden kabel CYKY-J 4x16.
3. Ve VV je uvedeno: napojení svítidel CYKY-J 3x2,5, ale TZ TZ je napojení svítidel ze stožárové svorkovnice bude provedeno kabelem CYKY 3x1,5.
4. V TZ je uvedeno: Každý stožár jako předmět třídy I je nutno chránit připojením na vodič PEN dle ČSN 332000-5-543.1.2 vodičem Cu16 (při kabelu CYKY 4Bx16), ale ve VV není nikde uvedeno.
5. Ve třech VV je uvedeno: Závěrečné práce ve skříni KS I - kde se uvedená skříň nachází?
6. Ve VV uvedeno: Demontáž stávajícího veřejného osvětlení, vč. ekologické likvidace rušené

technologie – v TZ ani situaci nic není uvedeno. Co se má nacenit?

7. Ve VV uvedeno: Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních – v situaci ani TZ není uvedeno co a kde se má kontrolovat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz č. 1: Správná množství u položky č. 13 je 5,00 ks – opraveno v soupisu.

Dotaz č. 2: Správný kabel je CYKY-J 4x16, opraveno v soupisu.

Dotaz č. 3: Správný kabel je CYKY-J 3x2,5, v TZ opraveno.

Dotaz č. 4: Každý stožár má svorku a je připraven na napojení.

Dotaz č. 5: Ze soupisů odstraněno.

Dotaz č. 6: Ze soupisů odstraněno.

Dotaz č. 7: Jedná se o vyzkoušení a nastavení svítidel při realizaci z důvodu, že z výroby mohou být nastaveny různé hodnoty.

Zadavatel v souvislosti s uvedeným v rámci tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 předkládá upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“. Současně také zadavatel dále předkládá upravenou technickou zprávu D.2.1 a D.3.1 a výkres D.3.2_situace. **Dodavatelé použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V souladu ze ZD vznášíme dotaz.

Dotaz č.1:

Projektant v rámci DI upřesnil konstrukční vrstvy pod vsakovací bet. dlažbou.

Konstrukce parkoviště z vsakovací dlažby:

- BET. DLAŽBA VSAKOVACÍ DL 80mm ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8 L 40 mm ČSN 736131
- PRANÝ ŠTĚRKOPÍSEK 2/4 P 100 mm ČSN 736126-1
- SORBČNÍ HYDROFOBNÍ NETKANÁ TEXTILIE REO Fb 400g/m2
- ŠTĚRKODRŤ 8/16 ŠDA 200mm ČSN 736126-1
- ŠTĚRKODRŤ 16/32 ŠDA min. 150mm ČSN 736126-1
- CELKEM min. 560mm

a

- **VÝMĚNA PODLOŽÍ 450mm**
UPRAVENÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

a dále DI?

V podloží komunikace lze očekávat zastižení materiálů nižších geotechnických kvalit, které jsou ve smyslu ČSN 736133 podmíněčně vhodné do násypů a podmíněčně vhodné pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Z toho důvodu **se počítá s výměnou podloží? v tloušťce 45 cm** v místě parkovišť. Při zahájení prací bude provedeno geotechnické zatřídění skutečně zastižených materiálů a konkrétní tloušťka výměny se dohodne za účasti investora při realizaci.

Náš dotaz spočívá v tom, že po prostudování vzorového a příčných řezů předpokládáme, že **VÝMĚNA PODLOŽÍ 450mm**, která koresponduje s pol.v SO101

18	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m ³ /m, (J2)	m ³	1 671,50000
29	PC583-2	Nákup vhodného materiálu na výměnu vč. dovozu na, staveniště – štěrk 32/64 (B12)	m ³	1 704,96000

je opravdu v převážné míře **nový násyp z vhodného mat.fr.32/63** (a navýšení souč.nivelity vč.konstrukčních vrstev a dlažby) a **že se nejedná o výměnu podloží?**

S tím by totiž souvisely další.nové pol.odkopů, odvozů a popl.za skládky atd.

Děkujeme za zodpovězení dotazu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Niveleta parkoviště je navržena vzhledem ke konfiguraci okolního terénu a možnosti odvedení prosáklé srážkové vody s nadvýšením nad stávající plochu větší výšky, než je navržena konstrukce vozovky – patrné z příčných řezů. Tato situace je z hlediska běžné praxe neobvyklá. Zemní práce, které jsou vyčísleny v příloze D.1.10 Výkaz ploch a kubatur v položce A1 je zahrnují i výkop pro výměnu a v položce A2 zase násypy do úrovně parapláně. Výměna navržená v PD se v každém případě (i kdyby bylo vhodné podmínky z hlediska podloží) musí provést, tato kubatura se musí doplnit a v konstrukci se počítá jako akumulací prostor pro prosáklou srážkovou vodu a její postupné odvedení do kanalizace.

Proto se i v soupisu prací v této fázi v položce 29 uvádí jako materiál na výměnu štěrk 32/63. Jak je v technické zprávě uvedeno, při realizaci se detailně zjistí vlastnosti zastižených materiálů v podloží a bude za účasti investora a jeho TDI popřípadě výměna upravena, vždy to ale musí být použit materiál, který zajistí vsakování vody.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 3. 2026 do 10:00 hodin**. Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

Dne 23. 2. 2026