



MĚSTO

**BLANSKO**

**ZADAVATEL:**

**město Blansko**

Sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČ: 00279943

**Název zakázky: „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“**

V Boskovicích dne 2. dubna 2025

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

V rámci veřejné zakázky na stavební práce, zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Dle poskytnuté PBŘ musí být budova vybavena přenosnými hasicími přístroji. V soupisu prací jsme žádné nenašli. Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Soupis prací byl v požadované podrobnosti doplněn a zadavatel jej poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení. Tento výkaz výměr dodavatelé závazně použijí.

Dotaz:

Dodatečně poskytnutá PBŘ uvádí, že na únikové cestě jsou 2 ks dveří protipožárních, z toho jedny se samozavíračem. Soupis prací ani tabulka výrobků Výpis dveří D.1.1-13 takovéto dveře neuvádí. Žádáme o opravu soupisu prací a výpisu prvků nebo výslovné ujištění, že protipožární dveře objednatel nepožaduje.

Odpověď:

Požadovaná podrobnost byla doplněna do soupisu prací v podrobnosti dvou dveří požárních dveří 800x1970 vybavených samozavíračem.

Dotaz:

Ve vysvětlení nebyla zodpovězena tato část dotazu. Žádáme o odpověď. Technická zpráva uvádí, že část světelných vývodů bude ovládána pohybovými čidly. V soupisu prací elektroinstalací jsou uvedena přítomnostní čidla. Co platí?

Odpověď:

Na stavbu budou dodána přítomnostní čidla a soupis prací elektro nebude změněn.



MĚSTO

**BLANSKO**

Dotaz:

Ve vysvětlení č. 2 ze dne 28.3.2025 je uvedeno, že objekt SO 08 a SO 09 jsou z projektu vypuštěny, objekt SO 08 – dočasné stavební úpravy však zůstal k ocenění v upraveném výkazu výměr.

Odpověď:

Ve vysvětlení číslo 2 bylo výslovně uvedeno, že ze zadávací dokumentace byly vyjmuty pouze technické zprávy daného objektu, nikoliv objekty jako takové.

Objekt SO08 bude v rámci stavby naceněn podle ostatních informací zadávací dokumentace. Objekt SO09 je objektem zařízení staveniště, který nemá soupis prací a bude uchazeči naceněn v obvyklých oddílech nabídkového rozpočtu.

Projektant tento objekt ponechal v dokumentaci jako informativní návod organizace stavby a jeho zařízení.

Dotaz:

Naopak v PD zveřejněné se zadávací dokumentací je VV na objekt SO05, který není součástí upraveného VV dle vysvětlení č. 2. PD objektu SO05 obsahuje pouze titulní list technické zprávy.

Odpověď:

Objekt SO05 je součástí zadávací dokumentace včetně titulního listu technické zprávy. Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje podklady k nacenění.

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do soupisu prací v objektu 00 Vedlejší a ostatní náklady na provedení požadavku dle SoD odst. 3.11. b) a f).

Odpověď:

Náklady spojené se zvláštním užíváním komunikace a náklady s vytyčením IS budou zahrnuty do soutěžních nabídek v opraveném soupisu prací jako vedlejší rozpočtové náklady. Opravený soupis prací zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 této odpovědi.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 22.4.2025.

Zadavatel upravuje znění bodu 19.3. takto:

**Lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a končí dne 22.04.2025 v 10.00 hodin.**

.....  
**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností