

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce velké zasedací místnosti v budově Sokolovská 58/219, Praha 9**

Zadavatel: Česká republika – Český telekomunikační úřad
Sídlo: Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany
Adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975
Jejíž jménem jedná: Mgr. David Krupa, ředitel sekce správy vnitřních věcí

Praha 19. ledna 2026

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce velké zasedací místnosti v budově Sokolovská 58/219, Praha 9“, uveřejněné na profilu zadavatele dne 12. ledna 2026 pod identifikátorem zakázky: P25V00000027.

Vysvětlení je poskytováno na základě žádosti potencionálního dodavatele, které bylo zadavateli doručeno ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1:

Do čeho se bude stěna kotvit? Panel, cihla? V jaké výšce je strop, kde se bude stěna kotvit? V dokumentaci je uvedena výška podhledu, jaký je výškový rozdíl mezi stropem a podhledem? Bude požadována nějaká dodatečná konstrukce?

Odpověď ČTÚ:

Zadavatel uvádí, že:

- stěna bude kotvena do litého betonu,
- strop je ve výšce 3260 mm,
- výškový rozdíl mezi stropem a podhledem je 460 mm
- dodatečná konstrukce je požadována s tím, že předpokládáno je zavěšení dělicích panelů do kolejnice na konzoli ve výšce podhledu.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel ponechává stanovenou lhůtu pro podání nabídek (do 30. ledna 2026 do 10:00 hod.) beze změny.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jan Kroj, 20. 1. 2026