

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Název zakázky: **„Fotovoltaika v obci Doksy“**

Nadlimitní veřejná zakázka; vyhlášená dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), otevřené řízení, zakázka na dodávku

Název zadavatele: **Obec Doksy**
Sídlo zadavatele: Sokolská 305, 273 64 Doksy
IČO/DIČ: 00234273/ CZ00234273
Pověřená osoba zadavatele: Ing. Stanislav Machulka

Dne 30.6.2025 doručil dodavatel C zadavateli tento dotaz:

Ve výkazech výměr u fotovoltaického panelu jsou definovány přesné parametry panelů a další technologie.

- 1) prosím o informaci, jaké parametry musí dodavatel dodržet,
- 2) u kterých parametrů je hodnota minimální či maximální. pokud se bavíme o parametru napětí a proud tak je jasné že každý panel má tyto hodnoty jiné a pokud je jedna vyšší druhá musí být nižší.

Dne 3.7.2025 zadavatel jako odpověď na dotaz dodavatele C zveřejňuje tuto odpověď:

Hodnoty na panelech jsou:

jmenovitý výkon 445Wp - **minimální hodnota**
účinnost 21,3% - **minimální hodnota**
jmenovité napětí Umpp 33,44V - **orientační hodnota - nezávazná**
jmenovitý proud Impp 13,31A - **orientační hodnota - nezávazná**
napětí naprázdno Uoc 39,73V - **orientační hodnota - nezávazná**
rozměry 1722*1134*30mm - **orientační hodnota - nezávazná**
váha 20,8kg - **max. hodnota jednoho panelu při počtu panelů dle projektu**
délka kabelu 1,2m vč konektoru MC4 - **minimální hodnota**
životnost min. 25let - **minimální hodnota**
likvidace dle platné legislativy - **požadované**

Dále je nutno splnit:

min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu
garantovanou výrobcem
min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem

Zadavatel uveřejnil toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele v e-zakazky.cz, lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, tj. do 8.7.2025 10:00.

Ve Doksech dne 3.7.2025

za **obec Doksy**
Ing. Stanislav Machulka, starosta