



# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník

Adresa: Bezručova 3341, 276 01 Mělník

Ev. č. ME - 417 - 2/2019/PD

Mělník 17. 9. 2019

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1/PD

Město Liběchov  
Rumburská 53  
277 21 Liběchov

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Dana Priknerová, tel.: 950 895 127, e-mail: dana.priknerova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Liběchov/k. ú. 681920 Liběchov /č. parc. st.56  
Název stavby : Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově  
Stavebník : Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov  
Předložená dokumentace : dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracovatel DigiTry Art Technologies s.r.o., V Jámě 1/699, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Ing. Martin Hulan – ČKAIT 0013781, datum zpracování 06/2019

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: 14. 8. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.**

**Podmínky: 1/ Stavba bude chráněna hlásiči požáru (kouřovými čidly), která mohou být součástí elektrické zabezpečovací signalizace.**

**2/ Bude instalován vypínací prvek elektrické instalace TOTAL STOP.**

**Odůvodnění:** HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů, které si ponecháváme:

- Požárně bezpečnostní řešení (PBR), zpracovatel Anna Schneider, autorizoval Jan Jonák – ČKAIT 0010016, datum zpracování září 2019.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.*

Odůvodnění podmínky č. 1: Podle čl.B.4 přílohy B, ČSN 73 0834 je u změn stavby skupiny I doporučena instalace detekce a signalizace vzniklého požáru. Kouřová čidla, jsou navržena v PBR jako součást elektrické zabezpečovací signalizace, ale v části projektu D10 – elektroinstalace navržena nejsou.

Odůvodnění podmínky č. 2 : V části projektu D10 – elektroinstalace je navržen vypínací prvek CENTRAL STOP, ale není navržen vypínací prvek TOTAL STOP dle ČSN 73 0848/Z2, kapitola 4 (v případě, že v objektu nebude instalováno požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční, se požaduje pouze TOTAL STOP).

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
21

plk. Ing. Jan Pitner  
ředitel územního odboru  
rada  
v zastoupení  
mjr. Ing. Zbyněk Štajnc  
velitel stanice