

POZNÁMKY – 2.NP	
Č	POZNÁMKA

VZDUCHOTECHNIKA

VZT1	Stávající odvětrání na fasádu, nová plastová mřížka se zpětnou klapkou (pro průměr $\varnothing$ 100 mm), pozice pod stropem, výška osy 480mm nad nadpražím okna.
VZT2	Odvětrání WC a koupelny apartmánu 2 do stávajícího prostupu fasádou, nová plastová mřížka se zpětnou klapkou (pro průměr $\varnothing$ 100 mm). V m.č. 2.14 a 2.15 osazený v SDK podhledu koncové elementy pro odvod vzduchu – talířové ventily, regulovatelné. Vedení rozvodů nad podhledem, $\varnothing$ 100 mm.
VZT3	Odvětrání WC a koupelny apartmánu 1 do nového prostupu fasádou - jádrový odvrt, nad balkonovými dveřmi, umístění pod stropem. V m.č. 2.07 a 2.08 osazený v SDK podhledu koncové elementy pro odvod vzduchu – talířové ventily, regulovatelné. Vedení rozvodů nad podhledem, respektive pod strop m.č. 2.09, 2.10, 2.01 (oplaštění SDK kastlíkem), $\varnothing$ 100 mm.

VYTÁPĚNÍ

UT1	Přesun stávajícího topného tělesa v m.č. 2.15 na stěnu za dveře.
UT2	Přesun stávajícího topného tělesa v m.č. 2.01 o 200 mm směrem ke schodišti (z důvodu posunu příčky).
UT3	Na WC 2.07 a v koupelně 2.08 (nové místnosti bez stávajících topných těles) budou umístěny infrazářiče na strop.