

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Veřejná zakázka	Protipožární systém pro domov seniorů
Ev. č. VVZ	Z2025-006991
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5
Elektronický nástroj	https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00063894

Na zadavatele se dne 7. března 2025 v nadepsaném zadávacím řízení obrátil skrze datovou zprávu zaslanou přes profil zadavatele jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Ač byla žádost podána po lhůtě, zadavatel seznal vhodnost vysvětlení. Toto zároveň zadavatel poskytuje ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Odpověď zadavatele je vždy pod příslušnou otázkou.

1. Zadavatel dne 5. 3. 2025 zveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 společně s přílohami. Systém EPS. Dle odpovědi 6.c., bude hlásičová linka (mimo 1.PP a nad pohledem cca 20 m) vedena v lištách. Ve výkazu výměr je navrženo 1 000 metrů bezhalogenové lišty. Lišta má sloužit k uložení hlásičové linky (PRAFlaCom 1x2x0,8) o výměře 4 500 metrů a dále pro trasu se zachováním funkčnosti při požáru (PRAFlaGuard 2x2x0,8). Ukládání do bezhalogenových lišt v sestavě (např. KOPOS), která splňuje požadavky na funkční trasy. Kabelové rozvody hlásičové linky v bez halogenovém provedení nemohou být uloženy ve stejné liště, která bude splňovat požadavky na funkční trasy. Zároveň v případě funkční trasy mohou být v liště ukotveny pouze 2 kabely. Prosíme zadavatele o prověření, že je navrženo správné množství bez halogenových lišt u systému EPS?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Délka bezhalogenové lišty byla upravena ve VV, aktualizované VV (slepé rozpočty) jsou nedílnou přílohou tohoto vysvětlení.

2. U systému EPS jsou příkladově navrženy HILTI příchytky, které však lze využít pouze pro kotvení funkční trasy v suterénu. V případě ostatních podlaží, kde má být využita lištová sestava splňující požadavky na funkční trasy (např. LHD 40X20HF HD LIŠTA HRANATÁ HF) tyto příchytky nemohou být použity. Jelikož se jedná o nenormovou funkční trasu musí být využity příchytky k tomu přesně specifikované (např. 6710_PO + šroub SB 6.3X35) max po 600 mm kotveno. Prosíme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu tak, aby odpovídal skutečnosti.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Upraveno ve VV, aktualizované VV (slepé rozpočty) jsou nedílnou přílohou tohoto vysvětlení.

3. Kabelové vedení systému ERO má být v nadzemních podlažích také vedeno v sestavě bez halogenových lišt splňující požadavky na funkční trasy. Obdobně jako v bodu č.2 nebudou moci být užity HILTI příchytky (vyjma v suterén). Prosíme o opravu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Ve VV byl upraven počet příchyttek, aktualizované VV (slepé rozpočty) jsou nedílnou přílohou tohoto vysvětlení.

4. U systému ERO je ve výkazu výměr navrženo „Trubka pevná šedá PE, průměr 20mm“, o výměře 500 m. Jedná se o obyčejnou trubku, která není v bez halogenovém provedení a spolu s danou příchýtkou („pkls m20“) netvoří trasu s funkčností při požáru. Jiní výrobci sice umožňují funkční trasy v trubkách, ale musí být užity objímkové příchytky a kotveny po 60 cm. Je navrženo 500m trubky a 500 ks příchyttek. Uchazeč se dotazuje, zda budou pro trasy s funkčností při požáru u systému ERO využity obyčejné trubky a kde?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Upraveno ve VV, aktualizované VV (slepé rozpočty) jsou nedílnou přílohou tohoto vysvětlení.

5. Může zadavatel poskytnout funkční výkresy EPS a ERO v editovatelném formátu, např. DWG? Z důvodu stanovení přesnějšího odhadu náročnosti stavebních prací (prostupy – délka, průměr), rozdělení délky tras v suterénu a ostatních prostorech apod.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Může, ideálně v obou formátech – PDF i DWG.

Nedílná příloha: - aktualizované výkazy výměr (slepé rozpočty)

V Praze dne 10. března 2025

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele