

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská“, č. 173/2021

Níže uvedené smluvní strany

Obchodní firma:	Technické sítě Brno, akciová společnost
IČO:	255 12 285
DIČ:	CZ25512285
se sídlem:	Brno, Barvířská 822/5, PSČ 602 00
zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 2500
zastoupená:	Mgr. Michalem Marciniszynem, předsedou představenstva Ing. Jakubem Heikenwälderem, místopředsedou představenstva
ve věcech technických:	Ing. Michal Jukl, ICT ředitel
kontaktní tel.:	545 424 068
kontaktní email:	jukl@tsb.cz

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

Obchodní firma, název:	DCI Czech a.s.
IČO:	04501624
DIČ:	CZ04501624
se sídlem:	Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
zapsaná	v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
kontaktní tel.:	+420 234 701 584
kontaktní email:	info@dc-czech.cz
zástupce:	Vít Voláček, předseda představenstva Petr Kysučan, místopředseda představenstva Jiří Poláček, člen představenstva
osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Ing. Tomáš Krump
kontaktní tel.:	+420 606 665 430
kontaktní email:	tomas.krump@dc-czech.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	407131002/5500

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 173/2021.

V příloze smlouvy č. 1 „*Technická specifikace zadání*“ je provedena následující změna.

Kapitola 4.2. Provozní podmínky DC, původní znění:

ii. Energocentrum

Hlavním zdrojem tepla v energocentru je systém UPS a záložní dieselelektrický generátor. Požadovaný chladicí výkon dodaného řešení bude postačovat na úrovni stávající instalované chladicí technologie (dle přílohy č. 1_8 PK).

Požadované parametry prostředí energocentra:

- regulovaná teplota v rozsahu $22 \pm 4^{\circ}\text{C}$
- regulovaná relativní vlhkost v rozmezí min./max. 30 – 70 %
- dvě samostatné chladicí jednotky v redundantním režimu
- spotřeba el. energie těchto jednotek není započítávána do ročního limitu 80 MWh

Kapitole 4.2. Provozní podmínky DC, nové znění:

ii. Energocentrum

Hlavním zdrojem tepla v energocentru je systém UPS a záložní dieselelektrický generátor. Požadovaný chladicí výkon dodaného řešení bude postačovat na úrovni stávající instalované chladicí technologie (dle přílohy č. 1_8 PK).

Požadované parametry prostředí energocentra:

- regulovaná teplota v rozsahu $22 \pm 4^{\circ}\text{C}$
- dvě samostatné chladicí jednotky v redundantním režimu
- spotřeba el. energie těchto jednotek není započítávána do ročního limitu 80 MWh

V Brně dne:

V Praze dne:

Mgr. Michal Marciniszyn
předseda představenstva
Objednatel

Petr Kysučan
místopředseda představenstva
Zhotovitel

Ing. Jakub Heikenwälder
místopředseda představenstva
Objednatel

Jiří Poláček
člen představenstva
Zhotovitel