



OBEC LÍBEZNICE

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

DOTAZY ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI

JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ ODDÍL ATLETIKA LÍBEZNICE

**Multifunkční místnost s celoročním provozem
pro atletický oddíl v Líbeznicích**

Obec Líbeznice v souladu se:

- Zákonem o zadávání veřejných zakázek: č. 134/2016 Sb. v platném znění
- Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění
- Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- Zákonem o výkonu povolání č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a s přihlédnutím k příslušným ustanovením § 1772 až § 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

sděluje odpovědi na přijaté dotazy účastníků:

Dotaz č. 3 (15. listopadu 2025 17:11)

Nedohledal jsem v zadání, pro kolik sportovců mají být šatny určeny a pro kolik členů je určena klubovna. Je to odvozeno z počtu 40 háčků v jedné šatně? Možná jsem tyto informace přehlédl. Prosím o jejich doplnění, případně o odkaz na místo v zadání, kde jsou uvedeny.

Odpověď č. 3 (20. listopadu 2025 6.45)

Šatna by měla být navržena pro 40 osob při dodržení minimálních nároků dle normy ČSN 73 4108. Poznámka: 40 sportovců (dětí) je maximální předpokládaný stav, ke kterému ale dochází vzácně, standard se pohybuje mezi 20 a 30 dětmi.

Klubovna bude běžně užívána 5 až 8 lidmi a pro tento počet by měla být navržena. Zhruba jednou za čtvrtletí se koná schůze všech 20 trenérů. Pro ně ale stačí místo k sezení, nikoliv u stolu. Lze to řešit skládacími židlemi, lavicemi, využitím prostoru šaten.

Dotaz č. 2 (10. listopadu 2025 19:11)

Bylo by prosím možné doplnit soutěžní podklady P.04_zaměření o .txt soubor bodů zaměření?

Odpověď č. 2 (13. listopadu 2025 20:30)

Do zadávací dokumentace nahrána příloha P.04_doplnění.zip.

Dotaz č. 1 (5. listopadu 2025 15:52)

Lze uvažovat s umístěním části stavby (např. s přesahem střechy) mimo vymezené řešené území.

Odpověď č. 1 (10. listopadu 2025 19:25)

Část stavby, jako je přesah střechy, může zasahovat mimo vymezené řešené území. Za předpokladu, že nezasáhne mimo pozemek školy ani do sportoviště a neomezí provoz na mlatové cestě sousedící s řešeným územím na jižní straně. Mlatová cesta je využívána i k provozu zahradní techniky včetně malého nákladního automobilu kategorie N1. Hlavní hmota stavby mimo vymezené území zasahovat nesmí.