

Níže uvedený text je součástí „Místního provozního a bezpečnostního předpisu pro práci na elektrickém zařízení venkovního veřejného osvětlení v majetku Města Blanska“.

Tento předpis byl zpracován bezpečnostním a revizním technikem elektro, s účinností od 1.11.2014.

**Vlastník VVO (Město Blansko) je povinen** každému dodavateli prací na VVO **sdělit, že** každý dodavatel prací musí min. 3 dny **před započítím prací zaslat písemný požadavek odpovědné osobě** za elektrické zařízení, tedy Emanuelovi Svěrákovi, a to **způsobem uvedeným níže v odst. 1 této části.**

**Podmínky pro práci cizích pracovníků na zařízení veřejného osvětlení:**

1. Min. 3 dny předem doručí dodavatel písemný požadavek pro obsluhu a práci na zařízení elektronicky na adresu: [technickesluzby@tiscali.cz](mailto:technickesluzby@tiscali.cz), který bude obsahovat údaje o místě prováděné činnosti, jméno kvalifikovaného pracovníka s uvedením jeho telefonního čísla, předpokládaný čas začátku a ukončení obsluhy nebo práce na zařízení. Tento požadavek bude potvrzen a zaslán zpět žadateli.  
**Bez předchozího potvrzení firmou zajišťující údržbu VVO a jeho zaslání žadateli zpět, včetně podpisu pracovníka v dokladové části č.6 není možné práce na VVO započít.**  
Osoba odpovědná za elektrické zařízení, o obsluze a práci na elektrickém zařízení tuto informaci předá pracovníkům (elektromontérům) Technických služeb.
2. **Obsluha a práce** na elektrickém zařízení je možná **pouze s vědomím osoby odpovědné** za elektrické zařízení **a pracovníků Technických služeb.** Těmto pracovníkům bude žadatelem telefonicky potvrzen skutečný začátek a konec povolené obsluhy či práce.
3. Vypínání a **zapínání** elektrického zařízení je možné **pouze s vědomím osoby odpovědné** za elektrické zařízení a s **fyzickou přítomností pracovníků Technických služeb (za úplaty).**  
Na tomto místě bude zajištěno - viz. odst. 4.2)
4. **Práce bez napětí** smí provádět cizí pracovníci jen **s vědomím osoby odpovědné** za elektrické zařízení **a se zabezpečením pracoviště ze strany Technických služeb.**
5. Práce na elektrickém zařízení s nezajištěným vypnutým stavem jsou cizím pracovníkům zakázány.
6. **Při rekonstrukci velkých investičních celků,** zahrnující více ulic nebo celé městské části, **bude předáno staveniště včetně VVO.** V tomto případě **Technické služby budou informovat o své práci na elektrickém zařízení odpovědnou osobu ze strany stavby.**
7. **O předání staveniště** (včetně termínu, kontaktu na osobu odpovědnou, atd.) musí vlastník VVO zaslat písemné sdělení firmě zajišťující údržbu VVO písemně.

**Všeobecné povinnosti pracovníků na elektrickém zařízení:**

**Cizí pracovníci** na elektrické zařízení **musí:**

- **být prokazatelně seznámeni s tímto místním bezpečnostním předpisem (což potvrdí svým podpisem v dokladové části č.6 tohoto předpisu)**
- mít kvalifikaci pro práci na elektrickém zařízení dle vyhl. 50/1978 Sb. ne starší 3 let
- dodržovat platné právní předpisy, technické normy a místní provozní a bezpečnostní předpisy
- obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být v souladu s podmínkami ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN EN 50110-2 ed. 2
- dodržovat nařízení vlády č.361/2005 Sb. v platném znění při práci ve výškách
- mít platnou zdravotní prohlídku pro vykonávanou činnost
- mít platné školení o BOZP a PO
- mít provedeny pravidelné kontroly a revize na zařízeních, které pro svoji činnost při těchto dodavatelských pracích používají